

통 보

일련번호 16지원분야 - 29

제 목 본사 사옥시설 보안관리 미흡

소관부서 ○○본부 ○○○○처

관계부서 ○○○○실 ○○○○팀, ○○○○처 ○○○○팀

내 용

본사 사옥은 국가보안시설 “나”급으로 지정된 국가중요시설로서, 「보안업무규정」 제75조(보호구역 설정)에 따라 본사 전지역이 일반인의 출입 감시가 요구되는 제한지역으로 설정되어 경비근무자에 의한 출입자 통제 및 CCTV 등 과학화보안장비를 설치·운영하여야 한다.

또한 「보안업무규정」 제79조(사내 출입자 통제요령)에 따라 외부인의 사내출입은 방문자관리프로그램 이나 출입자대장으로 출입기록을 유지·관리하여야 하며, 「방호시설 및 보안장비 설치기본지침」 제19조(감시카메라)에 따라 CCTV 등 감시카메라의 영상녹화는 최소 ○개월 이상 보관하여야 한다.

「직제규정 시행세칙」 제6조(분장업무)에 따라 비상계획실 비상안전팀은 본사 사옥의 보안·경비·방호 업무를 담당하며, ○○○○처 ○○○○팀은 과학화보안장비 등 본사 보안설비의 유지·관리 업무를 담당한다.

2016.7월 현재 본사 사옥에 설치된 과학화보안장치인 감시카메라(CCTV) ○○○대 중 ○○○대(61.8%)가 설계 대비 설치수량 증가 및 저장용량 부족으로 아래 표1과 같이 ○개월 미만으로 녹화된 영상을 보관하거나 미녹화인 상태로 운영하고 있으며, 감시카메라의 녹화영상을 저장하는 컴퓨터는 2014.9월 설치 이후 보안업데이트를 하지 않아 정보보안 보안취약점이 증가하고 있다.

[표1. 본사 사옥 감시카메라(CCTV) 운영 현황]

구 분	○개 월 이 상	○개 월 미 만	미 녹 화	합 계
대 수	○ ○ (38.2%)	○ ○ (30.6%)	○ ○ (31.2%)	○ ○ ○
비 고	외곽지역	건물내부	엘리베이터 등	

또한 본사 사옥의 외부인 출입을 관리하면서 방문자관리프로그램으로 출입자를 관리하는 정문과는 달리 체육관동으로의 출입은 외부인의 신원, 용무 확인, 방문증 교환 및 출입내역의 기록없이 출입이 가능하여 출입자 관리에 취약하며, 특히 시건 장치가 해제된 체육관동 3층과 본관동 4층의 연결 통로를 통하여 비인가자가 통제 없이 사무실까지 출입이 가능한 등 보안위협에 노출되어 있다.

조치할 사항

① ○○본부 ○○○○처장은

본사 사옥으로 출입하는 모든 출입자에 대하여 출입내역의 기록관리 및 사무실 출입 통제방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)

② ○○본부 ○○○○처장은

○○○○팀은 감시카메라(CCTV)의 녹화영상을 3개월 이상 저장 보관토록 하고 과학화보안장치의 컴퓨터를 정기적으로 보안 업데이트하는 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)