

○○지역본부 현지조치 통보서 (총 16건)

연번	제 목	내 용	조치할 사항
1	○ 개인정보보호에 관한 사항	- “개인정보보호법” 제24조의2(주민등록번호 처리의 제한)에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 주민등록번호를 처리할 수 없다고 규정되어 있다. 1. 법률·대통령령·국회규칙·대법원규칙·헌법재판소규칙·중앙선거관리위원회규칙 및 감사원규칙에서 구체적으로 주민등록번호의 처리를 요구하거나 허용한 경우 2. 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요 하다고 인정되는 경우 3. 제1호 및 제2호에 준하여 주민등록번호 처리가 불가피한 경우로서 안전행정부령으로 정하는 경우 - 그러나 “○○공항 14R 진입등 개량 및 기타공사” 외 13건에 대해서는 착공계 제출 서류 중 “현장대리인계”, “재직증명서”, “자격증 사본”에 주민등록번호가 기재되어 있음.	- 개인정보(주민등록번호)가 기재된 서류에 주민등록번호를 삭제하고, - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
2	○ 협력업체 편의시설(비품) 관리에 관한 사항	- ○○실-644(2016.07.18.) "협력업체 편의시설 지원기준 개선(안)"에는 협력업체는 공사지원 비품(집기류)에 대하여 월 1회 이상 점검을 실시하고 관리대장 및 물품명세서를 기록유지 하여야 하며, 감독부서에서 관리실태를 점검하도록 하고 있음 - 그러나 △△관리소에서는 협력업체 공사지원 비품(집기류)에 대한 관리대장 및 물품명세서 기록을 유지하지 않고 있음	- 협력업체에 공사가 지원한 비품(집기류)에 대해 관리실태를 점검하고 관리대장 및 물품명세서 기록을 철저히 하시기 바랍니다.
3	○ 물품 구매요구에 관한 사항	- 계약업무처리지침 제5조 4항은 "물품(장비)"과 "물품의 예비품"을 동시에 구매(동일 예산계정)하고자 할 때에는 반드시 물품 목록과 예비품 목록을 별도 분리, 전산입력후 구매요청하여 취득 이후 자산등재 및 예비품의 재고관리가 용이하도록 하여야 한다."고 정하고 있으나 아래 3건에 대해 이행하지 않고 있음 * ○○공항 국제선 청사 항공기 운항정보시스템(FIDS) 구매설치 * ○○공항 국제선 청사 항공기 운항안내 방송시스템 구매설치 * 영상감시장치 구매설치	- 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
4	○ 시설공사 예비품 관리에 관한 사항	- 2015년에 시행 완료한 '○○공항 경비과학화시스템 2차 구간 개량 및 기타공사'에 포함된 예비품(CAMERA외 12종 53개)을 물품관리지침에 따라 부외예비품으로 ERP등록 관리하여야 하나 관리되고 있지 않음	- 해당 예비품을 ERP 부외예비품으로 등재하여 관리하고, - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.
5	○ 보호구 관리에 관한 사항	- 안전보건관리규정 제45조(보호구)에 의하면 보호구의 종류 및 지급기준이 별표5와 같이 지정되어 있으나, △팀 및 □팀 현장에서는 지급기준에서 정한 지급년수 기준을 초과한 보호구가 있음	- 관련 기준에 맞도록 지급년수 기준 초과 보호구를 교체하고, - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
6	○ 건설공사 산업안전보건 관리비 정산 부적정	- '16년 ○○공항 테니스장 시설개선공사 (사용불가품목인 방한복 등 구입비 반영 : 약 929,577원) - '16년 ○○공항 구활주로 및 시종단 재포장공사 (사용불가품목인 공사장 보호펜스 구입비 반영 : 약 1,949,640원)	- 과다계상된 금액을 환수 조치하시기 바랍니다.
7	○ 이동지역 과속측정장비 운영 미흡	- 이동지역 관리운영규정 제58조(안전점검)에 의하여 매일 계류장 등 이동지역 안전점검 업무를 수행하고 있으나 업무일지에 이동지역 과속측정장비 운영(주 1회 이상)에 대한 기록유지를 하지 않고 있음	- 이동지역 과속측정장비 운영기록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.
8	○ 건설기계대여대금 지급보증서에 관한 사항	- '○○공항 국제선 여객터미널 대형상업시설지역 시설개선 기계설비공사'(1차분, 2016년)와 관련하여 건설산업기본법에 따른 건설기계대여대금 지급보증서 미발급에 따라 동 수수료 환수 조치가 필요함 (총 공사기간 : 2016. 9. 30. ~ '17. 12. 26.)	- 건설기계대여대금 지급보증서 발급 수수료를 환수(1,633,580원) 조치하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
9	○ 위탁관리용역 투입인원 운영에 관한 사항	- '○○공항 탑승교 등 위탁관리용역'을 시행하면서 동 계약의 특수과업지시서 제4조에 따르면 근무자에 변경사항 발생시 사전협의토록 되어 있으며, 그에 따른 결원 발생시 일반과업지시서 제14조에 의거 감액 등의 조치를 취해야 함 - 그러나, 동 위탁관리용역의 종사원(A) 퇴직과 관련하여 '16.3.31에 퇴직을 하고 '16.4.1 신규 종사원이 투입이 된 것으로 서류상 보고가 이루어졌으나, 실제 종사원(A) 퇴직일은 '17.3.25로서 6일간 결원이 발생함(결원에 따른 감액분은 종사원 복리후생비로 사용)	- 위탁관리용역 기성검사시 동 사항에 대한 확인을 철저히 하고, - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 담당자 교육 실시하시기 바랍니다.
10	○ 대기연속자동측정기 정도검사 운영에 관한 사항	- 대기질 측정을 위하여 사용되는 대기연속자동측정기중 SOx, O₃, PM10, CO측정기의 정도검사와 관련하여 동 검사의 수검준비를 위하여 사전에 오버홀 및 예비점검(비용 : 3,215,000원)을 시행하였으나, 실제 정도검사시 CO측정기는 부적합 판정을 받음 - 이에 따라 CO측정기에 대한 보수를 재시행한 후 정도검사를 재실시하여 동 검사비를 추가(606,000원)로 지출함 * 동 장비는 법적인 의무장비는 아니며 참고용으로 사용중	- 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
11	○ 미디어아트(달항아리) 운영·관리에 관한 사항	- ○○국제공항 미디어아트(달 항아리) 운영계획 관련, 제작사의 별도점검(소프트웨어 및 하드웨어 운영상태 점검) 이행여부를 확인할 수 있는 서류를 보관하지 않고 있어 그에 대한 조치가 필요함	- 그동안 실시한 '제작사 별도점검 이행여부 결과서류'를 확보하여 관리하고, - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 담당자 교육 실시하시기 바랍니다.
12	○ 지역본부 사용인감 관리에 관한 사항	- 사무관리규정 제87조는 직인 및 기관인은 문서주관부서의 장이 관리하도록 되어 있고, 제92조는 기관인 날인시 별지 제6호 서식에 따른 날인대장에 기록하도록 하고 있음 - 그러나 직인 및 사용인감을 4급 직원이 보유하고 있어 내부통제가 취약하고, 인감날인대장은 사용자 이름은 기재하지 않고 사인만 하여 사용자가 불분명한 상태로 관리하고 있음	- 직인 및 사용인감을 규정대로 문서주관부서의 장이 관리하도록 하고, - 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 담당자 교육 실시하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
13	○ 공항시설물 관리대장 관리 미흡	- 공항시설법 제30조, 동법 시행규칙 제18조에 따르면 공항시설 또는 비행장시설을 관리 운영하는 자는 시설물관리대장을 작성하여 갖추어야 함 - 시설물관리대장 확인결과 건축분야는 철골주차장, 국제선주차장, SGBAC격납고 등 3개 건축물의 시설물관리대장 기록이 미흡하였으며, 토목분야는 주차장 및 신규 고가도로, 지하차도 등은 관리대장을 비치하지 않고 있음	- 관련법에 따라 시설물 관리대장 비치 및 기록을 철저히 하시기 바랍니다.
14	○ 수질오염총량제 시행과 관련된 사항	- 수질오염총량관리 기본방침(환경부)의 시행에 따라 □□시의 한강수계 지역 수질오염총량 중 ○○공항지역 오염배출허용량이 확보되어 있지 않음 - 이는 ○○공항 오수처리장(4,000톤) 운영과 관련하여 기초자치단체(△△구청)에 동 오수처리시설이 전산에 미등록되어 발생한 사항이라고 판단되며, - 향후, 환경영향평가 대상 건축물 신·증축시 오수처리시설 배출량에 제한을 받아 허가에 문제점 발생이 예상됨	- ○○공항 오수처리장이 기초자치단체(△△구청)에 전산 등록이 되도록 하고, - □□시에서 시행중인 수질오염총량제에 ○○공항 오수처리장의 배출량이 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

연번	제 목	내 용	조치할 사항
15	○ 예산 계정에 관한 사항	- '○○공항 국제선 컨베이어 제어시스템 판넬 교체 및 감시반 개선' 사업예산 12억원이 건물 예산으로 2017년 배정되어 있으나, - 컨베이어시스템은 기계장치 성격이므로 사업완료 시점에 기계장치 계정으로 처리하는 것이 적절함	- 사업완료 후 자산 정산 시점에 기계장치 계정으로 처리하시기 바랍니다.
16	○ 공사 시공관련 자재사용 부적정	- ○○공항 열원장비 보수 및 세관공사(2016년)를 시행하면서 터보냉동기(LG 제품)의 오버홀 작업과 관련하여 주요 사용자재에 대하여 LG 순정품을 사용하도록 되어 있으나, - 일부 자재를 시중의 일반 제품(LG 협력업체 제작품)을 사용함으로서 계약서(시방서)와 다르게 공사를 완료함 * 대상자재 : Impeller Shimm (1EA), Stop Ring(1EA), O-Ring&Gasket Kit(1EA)	- 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무 담당자 교육을 실시하시기 바랍니다.