
감사결과 처분요구서

- 시설안전 관리실태 -

2016. 12.



감 사 실

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

「공공감사에 관한 법률」 제19조(자체감사계획의 수립·실시) 및 동법 시행령 제 11조(감사계획의 수립), 공기업·준정부기관 감사기준(기획재정부), 한국산업기술평가관리원(이하 ‘평가관리원’ 이라 한다.) 감사규정 제4조(감사의 종류) 및 제26조(감사결과 통보)에 의하면 감사기구의 장은 자체감사에 대한 감사계획을 수립하여 실지감사를 실시하고 감사결과를 보고 하도록 규정되어 있다.

감사는 위 법률 및 기획재정부의 공기업·준정부기관 감사기준, 평가관리원 감사규정에 따라 연간감사계획을 수립 후 개별 특정감사 실시계획에 따라 시설 안전 관리실태를 점검하였다.

이번 감사를 통해 2년차에 접어든 대구본원 시설물의 점검을 통하여 안전한 근무환경을 조성하여 업무능률 제고에 일조하고자 하였다.

2. 기본방향

감사는 특정감사(시설안전 관리실태 점검)를 실시하면서 다음의 2가지를 감사 기본방향으로 설정하였다.

- 시설안전 관리에 대한 관련 법령 및 규정 준수여부 검토
- 시설안전, 소방안전 등 기타 위험요소의 존재 여부를 확인하여 개선 사항 도출

3. 감사대상 부서 및 범위

감사대상은 시설안전 관리를 총괄하는 부서의 관련 업무전반을 감사범위로 삼았다. 다만, 중복감사 금지 차원에서 감사원 등 상부기관에서 기 감사한 부분은 제외하되 감사목적상 필요한 경우 최소한의 범위 내에서 실시하였다.

4. 주요 점검내용

감사는 감사기본방향에 따라 다음사항에 대해 주로 점검하였다.

- 대구본원 건물의 시설안전 및 소방안전 등 기타 위험요소 관리실태 점검
- 대구본원 건물의 시설안전 점검

5. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2016. 10. 17.부터 10. 21.까지 서면자료 수집·분석 및 예비조사를 한 뒤, 예비조사 결과 나타난 문제점을 토대로 감사인 4명을 투입해 같은 해 10. 24.부터 10. 26.까지 3일간 실시하고 2016년 12월 상임감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 총 평

- 우리 원 시설안전관리 계획을 체계화하고 위험요소에 대해 적극 대응함으로써, 시설 안전 위험요소 사전 차단

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 백만 원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	시정 (현지 조치)	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타						
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

3. 지적사항(요약)

순 번	지 적 사 항	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	회신 기한일	수감부서 (처리부서)
1	○ 시설물 종합 관리 체계 구축	○ 대구본원 시설물 현황을 점검하고 시설물관리 종합계획을 마련	권고	2016.12	3개월	경영기획본부 (☞☞☞☞☞ 팀)

일련번호		감사자	xxxxxx	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	- 천 원
수감부서 (처리할 부서)	☞☞☞☞☞팀	처분요구일	2016.12.	회신 기한일	2017.3.

[첨부 1]

권 고

제 목 시설물 종합관리체계 구축

관 계 부 서 경영기획본부(☞☞☞☞☞팀)

내 용

한국산업기술평가관리원(이하 '평가관리원'이라 한다)은 대구본원 시설물(대구광역시 동구 침단로8길 32)을 효율적으로 관리하기 위해서 외부위탁을 통해 관리하고 있다.

평가관리원은 지방이전 후 시설물 관리 주체(건축물 사용승인일 : '14.10.31)가 됨에 따라 여러 법령을 준수해야 할 의무가 생겼다. 세부적으로 건축법 제35조(건축물의 유지·관리)에 따라 건축물 사용승인일 10년이 지난 이후 매2년마다 정기점검을 실시해야하고, 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조(소방시설의 자체점검 등)에 따라 작동기능점검 및 종합정밀점검을 연1회 실시하여야 하며, 승강기시설 안전관리법 제13조(승강기의 검사)에 따라 승강기 시설 정기검사를 연1회 실시하여야 하는 등 각종 시설물 관리 관련 법령을 준수해야

한다.

한편 평가관리원은 건축법 시행령 제23조의2(정기점검 및 수시점검 실시)에 따라 건축물 사용승인일을 기준으로 10년이 지나지 않아서 건축물 정기점검에 대한 의무는 없으나, 다수의 균열이 발견되어 건축물 안전에 대한 문제가 제기되었다. 이에 ㉢㉢㉢㉢㉢㉢팀에서는 2차례에('16.9.23, '16.9.26) 걸쳐 전문가 자문을 실시하여, 지속적인 관찰 후 안전점검을 실시하라는 자문을 받은 후 2-3주간 경과를 두고 진행상황을 관찰한 결과 균열이 지속적으로 진행되고 있음을 확인하였다.

그에 따라 ㉢㉢㉢㉢㉢㉢팀에서는 '16.10.11 안전진단 전문기관에 의뢰하여 대구본원의 균열 및 누수 등의 하자현황을 점검하였고, 그 결과 다수의 구조부재에서 균열이 조사되어 정밀한 안전성평가가 필요하다는 검토의견을 받고 '16.11.17~19 동안 정밀안전진단을 실시하였다.

상기와 같이 건축물 균열에 대한 ㉢㉢㉢㉢㉢㉢팀의 재빠른 대응은 적절하다고 판단되나, 대구본원 시설물 관리를 외부위탁계약을 통해 실시하고 있어 계약기간을 벗어난 중장기적인 관점에서의 시설물 관리 종합계획이 미비하다고 판단된다.

따라서 시설물 관리 관련 법령을 미준수되는 위험과 사고발생 위험을 사전에 제거하기 위해서 중장기적인 관점에서 시설물관리 종합계획 마련이 필요하다.

조치할 사항

[권고] 경영기획본부장(☞☞☞☞☞☞팀장)은 대구본원 시설물 현황을 점검하고 시설물관리 종합계획을 마련하여 주시기 바랍니다.