

“수도통합서비스센터 및 ○○수도사업소”

공직감찰 결과보고

2016. 7.



한국환경공단
감 사 실

I. 감사실시 개요

1. 감사 목적

- 부패취약분야에 대한 공직감찰 강화를 통한 청렴한 조직문화 구축에 따라 공직감찰 필요

2. 감사대상

- 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터(00 및 **수도사업소 포함)

3. 감사기간 및 감사반 편성

- 감사기간 : '16. 5. 25.(수) ~ '16. 5. 27.(금)
- 감사방법 : 암행감찰 및 복무감찰 병행
- 감사반 구성 : 2명(1개조 편성)

점검반		감사기간	지역구분
1조	000, ***	'16.5.25. ~ 5.27(2일간).	수도통합서비스센터 (00 및 ** 수도권사업소 포함)

4. 감사중점사항

- 복무관련 사항
 - 출퇴근, 출장 및 공기구비품 관련 사항
- 업무용차량의 사용의 적정성 여부
- 물품구매 등의 투명성 여부
 - 사업소 사용약품 및 물품의 적정성 구매·사용 현황
- 수도권통합서비스센터 운영현황
- ** 및 00수도사업소 정수장 운영현황

II. 감사결과

1. 총 평

- 수도통합서비스센터, ** 및 00사업소의 복무관리 및 근무기강, 공용재산의 사적사용 행위, 민원업무 처리실태, 운영관련 업무 적정성 여부 등을 점검한 결과 어려운 여건에서도 불구하고 규정을 준수하여 맡은바 직분을 충실히 이행하고 있으나,
- 사업소에서 사용 중인 정수처리용 소독제인 ***은 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 및 식품공전 식품별 기준 및 규격에 따라 10개 시험항목을 공인기관에 검사를 의뢰하여 기준에 적합한 ***을 사용토록 규정하고 있음에도 불구하고 ***소금 등의 관리·운영 등의 문제점과 품질검사 등이 미흡하여 관련자 처분 및 개선을 통해 주위를 환기시키도록 하였다.

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 백만원, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(건수,금액)				주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	모범사례 (인원)
총 건수	신분상 조치 인원	재정상 조치 금액			소계	회수	감액	기타 (건수)						
3	9								3 (9)	1				

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

(단위 : 원, 명)

일련 번호	건 명	감사대상부서	처 분 요 구		
			처 분 종 류	재정상 조치 금액	신분상 조치 인원
1	정수처리용소독제 구매·검수 미흡(00사업소)	수도권동부지역본부	경고	-	2
2	정수처리용소독제 구매·검수 미흡(**사업소)	수도권동부지역본부	경고	-	2
3	품질검사 미흡 (영월·**·평창·00사업소)	수도권동부지역본부	주의	-	5

1-1. 신분상 조치인원 명세

제 목	처 분 내 역				
	조치 양정	소 속	직급	성명	관련 지적 사항
정수처리용소독제 구매·검수 미흡(00사업소)	경고	수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 00사업소	*급	○○○	
			0급	○○○	
정수처리용소독제 구매·검수 미흡(**사업소)	경고	수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 **사업소	*급	○○○	
			0급	○○○	
품질검사 미흡 (수도통합서비스센터 및 00사업소)	주의	수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 △△△△팀	*급	○○○	
		수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 △△△△팀	0급	○○○	
		수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 **사업소	*급	○○○	
		수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 ◇◇◇사업소	0급	○○○	
		수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 00사업소	*급	○○○	

[별첨] 1. 감사결과 처분요구서 1부. 끝.

[별첨 1] 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	0급 000, 0급 ***		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 (인재경영처)	처분요구일자	2016.7.22	회신기일	2016.9.21

한 국 환 경 공 단

경고 및 개선요구

제 목 00사업소 정수처리용소독제 구매·검수업무 미흡

관 계 부 서 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터

내 용

수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터 00사업소에서는 정수처리용 소독제(***)를 구매·검수하여 운영하고 있다.

정수처리용 소독제인 ***은 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 6.현장제조염소(환경부 고시) 및 식품공전 제5장 식품별 기준 및 규격 09-10 식염(식품의약품안전처 고시)에 따라 10개 시험항목을 공인기관에 검사를 의뢰하여 기준에 적합한 ***을 사용토록 규정하고 있다.

하지만, 00사업소에서는 식품공전 규격을 충족하지 못하는[기준 : 불용분 0.00(%)이하 → 입고된 제품 : 불용분 0.005(%)]제품임에도 검수 완료하였으며, 공인기관 시험성적서가 아닌 OCI 주식회사(***) 수입·공급사)시험성적서를 제출하였음에도 이를 00사업소 내 ◇◇ 및 ◇◇정수장에서 사용하는 등 구매 및 검수업무를 소홀히 한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 개선하여 추진하시기 바랍니다.
- ② 인재경영처장은 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터 00사업소 000 및 000에 각각 “주의” 조치하시기 바랍니다.

일련번호	2	감사자	0급 000, 0급 000		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	2	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 (인재경영처)	처분요구일자	2016.7.22	회신기일	2016.9.21

한 국 환 경 공 단

경고 및 개선요구

제 목 **사업소 정수처리용소독제 구매·검수업무 미흡

관 계 부 서 수도권동부지역본부 수도통합서비스센터

내 용

수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 **사업소에서는 정수처리용 소독제(***)를 구매·검수하여 운영하고 있다.

정수처리용 소독제인 ***은 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 6.현장제조염소(환경부 고시) 및 식품공전 제5장 식품별 기준 및 규격 09-10 식염(식품의약품안전처 고시)에 따라 10개 시험항목을 공인기관에 검사를 의뢰하여 기준에 적합한 ***을 사용토록 규정하고 있다.

하지만, **사업소에서는 식품공전 규격을 충족하지 못하는[기준 : 불용분 0.00(%)이하 → 입고된 제품 : 불용분 0.005(%)]제품임에도 검수 완료하였으며, 공인기관 시험성적서가 아닌 ○○○주식회사(***) 수입·공급사)시험성적서를 제출하였음에도 이를 **사업소 내 ○○정수장에서 사용하는 등 구매 및 검수업무를 소홀히 한 사실이 있다.

조치할 사항

- ① 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 개선하여 추진하시기 바랍니다.
- ② 인재경영처장은 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터 **사업소 ○○○ 및 ○○○에 각각 “주의” 조치하시기 바랍니다.

일련번호	3	감사자	0급 000, 0급 000		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	5	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	수도권동부지역본부 수도통합서비스센터 (인재경영처)	처분요구일자	2016.7.22	회신기일	2016.9.21

한 국 환 경 공 단

주의 및 개선요구

제 목 수도권통합서비스센터 및 사업소 품질검사 미흡

관 계 부 서 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터

내 용

수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터 ◆◆·**·●●·00사업소에서는 소독설비로 차아염소산나트륨 소독설비를 설치하여 2010년 1월부터 2016년 6월 현재까지 운영하고 있다.

정수처리용 소독제인 ***은 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 6.현장제조염소(환경부 고시)에 따라 성분규격 기준, 제조기준, 사용기준 및 품질검사를 하도록 규정하고 있다.

하지만, 수도권통합서비스센터 ◆◆·**·●●·00사업소에서는 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준 6.현장제조염소의 품질검사에 따라 수도사업자는 소금이 입고될 때의 제조된 현장염소 검사를 포함하여 월 1회 이상 성분규격에 대한 자가품질검사를 실시하도록 정하고 있으나, 환경부고시에서 적용한 2015년 1월 1일 이후 품질검사를 실시하지 않고 있는 것으로 확인 되었다

조치할 사항

- ① 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터장은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 개선하여 추진하시기 바랍니다.
- ② 인재경영처장은 수도권동부지역본부 수도권통합서비스센터 ○○○, ◇◇◇, ○○○, ●●●, ○○○에 각각 “주의” 조치하시기 바랍니다.