

권 고 사 항

1. 제 목 : 계약전력 운영에 관한 사항

2. 관련기관 : ☆☆, ▽▽원, ◆◆원, ■■■, ▼▼

3. 내 용 : 우리공단 본사 및 각 소속기구에서는 한국전력공사(이하 한전)와 전기공급약관(이하 약관, 전기위원회 심의를 거쳐 산업통상자원부장관 인가) 제8조(전기사용신청) 및 제10조(전기사용계약의 성립 및 전기사용계약기간) 등에 근거하여 계약을 체결하고, 전기요금은 약관 제67조에 따라 기본요금과 전력량 요금을 합한 금액을 매월 납부하고 있습니다.

[표 1] 전기사용 현황(2015년)

구 분	계약 전력 (kW)	사용량			기본요금			
		사용량 (kWh)	금액 (천원)	단가 (원)	요금적용 전력	최대수요전력 (계약전력비율)	계약 30%	요금 비율
☆☆	900	633,120	85,216	134.6	269	204 (23%)	270	27.3
□□원	10,000	19,553,478	2,687,092	137.4	4,739	4,739 (47%)	3,000	20.2
○○원	4,750	6,377,621	874,729	137.2	1,650	1,650 (34%)	1,425	21.6
◇◇원	4,500	7,039,005	911,061	129.4	1,684	1,684 (37%)	1,350	21.0
▽▽원	5,000	4,494,796	658,805	146.6	1,466	1,325 (27%)	1,500	25.7
△△원	3,550	3,716,748	533,435	143.5	1,108	1,108 (31%)	1,065	23.6
▲▲원	950	807,674	92,488	114.5	285	243 (26%)	285	28.3
◇◇원	900	568,989	76,267	134.0	270	270 (30%)	270	32.6
●●원	900	580,858	73,508	126.5	270	243 (27%)	270	34.0
▽▽원	950	817,862	95,737	117.0	278	260 (27%)	285	29.0
△△원	900	683,266	83,220	121.8	270	261 (29%)	270	32.3
◆◆원	950	472,402	65,709	139.0	285	159 (17%)	285	39.4
■■■	1,750	829,832	132,342	159.5	525	460 (26%)	525	39.6
▼▼	900	405,814	76,604	188.7	270	179 (20%)	270	35.2
계	36,900	46,981,465	6,446,218					

전기요금 약관에 따르면 전기사용계약은 사용자의 신청에 의하여 이루어지고, 계약기간은 1년이며 해지나 변경이 없을 경우는 1년마다 동일한 조건으로 계속되고, 전기사용계약의 변경이 필요한 경우에는 고객과 한전이 협의하여 변경할 수 있으며, 고객의 요청에 따라 계약전력을 감소시킬 경우는 약관 제13조(고객의 요청에 따른 전기사용계약의 해지)에 준하여 처리하는 것으로 규정하고 있습니다.

기본요금의 부과대상인 요금적용전력의 결정은 약관 제68조에 따라 검침 당월을 포함한 직전 12개월 중 12월~2월, 7월~9월 및 당월의 수요전력 중 가장 큰 최대수요전력을 요금적용전력으로 하며, 가장 큰 최대수요전력이 계약전력의 30% 미만인 경우에는 계약전력의 30%를 요금적용전력으로 적용하고 있습니다.

또한, 계약전력은 약관 제20조 계약전력산정의 ①항(사용설비)과 ②항(변압기설비)에 따라 산정한 것 중 고객이 신청한 것을 기준으로 결정하도록 규정하고 있습니다.

따라서, 각 소속기구는 한전의 전기공급약관과 자체 전기사용현황 및 전기설비구조 등 이용환경 등을 파악, 분석하여 가장 유리한 방향으로 전기사용계약을 하고 전기를 사용하여 합니다.

그런데, [표 2]에서와 같이 모든 소속기구에서 변압기설비 기준으로 계약전력을 운영하고 있고, 변압기 용량은 실제 최대사용전력량보다 2~5배 많게 설치되어 있으며, [표 3]과 같이 최대사용전력량보다 많은 계약전력의 30%를 요금적용전력을 기본요금으로 적용받고 있는 사업장이 9개소이며, 과다 요금적용전력량은 월606kW, 연간 과부담 기본요금은 약 6천만원(kW당 8,320원*606kW*12개월)으로 파악되는 등, 계약 전력의 설정이 각 사업장의 실제 전기사용현황을 반영하고 있지 않은 사실이 있습니다.

[표 2] 전기사용 계약현황

구 분	계약 전력량	계약기준	최대사용량 (계약전력비율)	변압기 용량과 현황	
				용 량	변압기 현황
☆☆	900	변압기설비	204 (23%)	900	· 500(kW)-1EA · 400(kW)-1EA
□□원	10,000	"	4,739 (47%)	10,000	· 5,000(kW)-2EA
○○원	4,750	"	1,629 (34%)	4,750	· 300(kW)-3EA · 400(kW)-1EA · 600(kW)-2EA · 750(kW)-3EA
◇◇원	4,500	"	1,684 (37%)	4,500	· 500(kW)-1EA · 750(kW)-4EA · 1,000(kW)-2EA
▽▽원	5,000	"	1,325 (27%)	5,000	· 500(kW)-2EA · 750(kW)-4EA · 1,000(kW)-1EA
△△원	3,550	"	1,108 (31%)	3,550	· 400(kW)-3EA · 600(kW)-1EA · 750(kW)-1EA · 1,000(kW)-1EA
▲▲원	950	"	243 (26%)	950	· 450(kW)-1EA · 500(kW)-1EA
◇◇원	900	"	270 (30%)	900	· 450(kW)-2EA
●●원	900	"	243 (27%)	900	· 450(kW)-2EA
▽▽원	950	"	260 (27%)	950	· 450(kW)-1EA · 500(kW)-1EA
△△원	900	"	261 (29%)	900	· 450(kW)-2EA
◆◆원	950	"	159 (17%)	950	· 450(kW)-1EA · 500(kW)-1EA
■ ■	1,750	"	460 (26%)	1,750	· 750(kW)-1EA · 1,000(kW)-1EA

[표 3] 기본요금 과다발생 현황(2015년 기준)

구 분	계약 전력①	기본요금 적용			과다 발생 내역		태양광발전	
		요금적용 전력②	최대사 용량③	비율 ③÷①=④	전력량 ②-③=⑤	금 액 ⑤×선택요금	설비 용량	1일평균 발전량
☆☆	900	269	204	22.75%	64	5,565,754	79.04	270
□□원	10,000	4,739	4,739	47.39%	0	0	-	-
○○원	4,750	1,650	1,650	34.73%	0	0	54.74	203
◇◇원	4,500	1,684	1,684	37.42%	0	0	-	-
▽▽원	5,000	1,466	1,325	26.50%	141	14,077,440	-	-
△△원	3,350	1,108	1,108	33.07%	0	0	26.4	90
▲▲원	950	285	243	25.58%	42	4,193,280	-	-
◇◇원	900	270	270	30.00%	0	0	-	-
●●원	900	270	244	27.07%	26	2,630,784	39.9	145
▽▽원	950	278	260	27.36%	18	1,805,107	55.65	186
△△원	900	270	261	29.02%	33	3,274,752	55	191
◆◆원	950	285	159	16.70%	126	12,613,786	92.485	303
■ ■	1,750	525	461	26.33%	64	6,416,717	58	181
▼▼	900	270	179	19.88%	91	9,085,440	-	-
계					606	59,663,060		

4. 조치할 사항

○ ★★이사, ▽▽원장, ◆◆원장, ■■장, ▼▼장은

- 최대전력사용량보다 요금적용전력이 높아 기본요금이 실제 사용량보다 과다 발생하고 있는 9개 사업장은 기본요금 과다부담을 해소하는 방안을 강구하고, 특히 기본요금 과다부담 전력량이 많고 금액이 연간 500만원을 초과하는 ☆☆, ▽▽원, ◆◆원, ■■, ▼▼은 계약전력 감소방안을 적극적으로 강구하시기 바랍니다.
- 계약전력은 현재와 같이 변압기설비 용량에 따라 산정할 수도 있지만 사용설비 용량을 기준으로도 산정할 수 있으므로, 한국전기안전공사 등 전기관련 전문기관의 진단과 자문을 통해 적정성을 판단하여 안정적으로 추진하시기 바랍니다.