

일련번호	△△△-11
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 4. 25.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2025	현지조치	-	-

제 목 : △△△야영장 안내판 야간 조명시설 설치 필요

(현 황)
○ 「야영장 안전관리에 관한 지침」 내 별표 국립공원 야영장 안전관리 기준에 따르면, 안전사고 예방을 위한 대피 관련 기준으로, 야영장 시설배치도 등을 표기한 게시판을 이용객이 잘 볼 수 있는 곳에 설치하여야 하며, 게시판의 내용을 야간에도 확인할 수 있도록 조명시설을 갖추도록 하고 있음.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△에서는 탐방서비스 제공을 위해 △△△야영장을 조성하여 운영중에 있으나, 야영장 안전관리에 관한 지침에 따라 안내도의 내용을 야간에도 확인할 수 있도록 조명시설 설치가 필요함.

(사진대지)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△】
 - △△△야영장 안내판 야간 조명시설 설치 필요