

# △△△△공단 상임감사

## 시정, 통보

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 제 목     | 야생동물(조류) 충돌 피해방지 조치 필요   |
| 소 관 기 관 | △△△△△△△△△△△              |
| 조 치 기 관 | △△△△△△△△△△△              |
| 조 치 기 한 | 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내 |
| 내 용     |                          |

### 1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△(이하‘사무소’라 한다)는 투명창으로 인한 야생동물(조류)의 충돌 피해를 최소화하기 위해 투명하거나 빛이 전(全)반사되는 자재를 사용한 건축물에는 선형 또는 점 무늬를 적용한 충돌 피해 저감시설을 설치하여 관리하여야 한다.

사무소에서 관리중인 인공구조물 중 야생동물의 충돌 피해를 유발하는 건축물은 총 12개소이다.(사무소 3개소, 탐방지원센터 3개소, 화장실 6개소)

### 2. 관계법령 및 판단기준

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙 제7조의2(인공구조물의 범위 및 설치기준) 제1호에 따라 공공기관은 야생동물이 충돌할 수 있는 인공구조물(투명하거나 빛이 전(全)반사되는 자재를 사용하여 야생동물의 충돌 피해를 유발하는

건축물, 방음벽, 유리벽 등의 인공구조물)에 의한 야생동물(조류)의 충돌 피해가 최소화될 수 있도록 관리하여야 한다.<2023. 6. 9. 신설>

환경부 「야생동물 충돌·추락 피해 실태조사 및 피해방지 조치 세부지침」에 따라 공공기관이 인공구조물을 설치·관리하는 경우 야생동물 충돌 피해방지 예방을 위하여 조류충돌 방지테이프/ 스티커 필름 등을 이용하여 자재 외부에 5×10 규칙을 준수한 무늬 등을 부착하여야 한다. <2024. 4. 제정>

이에 따라, 공단 △△△△부-1679호(야생동물 충돌 저감시설 설치 시행 알림)에서는 인공구조물에 의한 조류 충돌 최소화를 위한 저감시설 설치를 지시하였다.

따라서, 사무소는 유리를 이용한 공원시설(건축물, 유리 등)을 신축·개축하거나 기존 시설에 대하여 조류 충돌 피해 방지 조치를 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

이에 2023. 6. 9.부터 감사일 현재(2025. 4. 11.)까지 사무소에서 관리중인 건축물 총 12개소에 대하여 조류 충돌 피해 방지 조치 여부를 점검하였다.

그 결과 유리와 같이 투명하거나 빛이 전반사되는 자재는 야생조류가 인지하지 못하거나 실제 자연환경으로 인식하여 야생조류의 위협요인으로 작용되고, 조류는 비행속도가 빨라 충돌 시 신체 충격과 손상이 쉽게 나타나기 때문에 인공구조물(건축물 등)의 투명성, 반사성으로 충돌 피해를 일으키지 않도록 조류충돌 방지테이프/스티커 필름 등을 이용하여 자재 외부에 5×10 규칙을 준수한 무늬 등을 부착하여야 함에도, [그림]과 같이 12개의 건축물의 일부 유리창에만 조류 충돌 방지 조치가 부착된 사실을 확인하였다.

[그림] 사무소 유리창에 조류 충돌 방지 조치 미이행 현황

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| -                               | -                                  |
| △△△△ 전면유리 조류 충돌 방지 스티커 부분 부착 현황 | 사무소 2층 야외 출입문 부분 부착 및 남자화장실 미부착 현황 |

따라서, 사무소에서는 사용된 유리와 같이 투명하거나 빛이 전반사되는 자재가 사용된 청사 및 기타 건축물 중 조류 충돌방지 테이프가 미부착된 인공구조물에 대한 추가 조치가 필요할 것으로 판단된다.

#### 관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 종합감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 △△△△△△△△ △△△△ 투명유리에 조류 피해 방지 조치를 위한 충돌 방지 테이프를 부착하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)