

일련번호	△△△-10
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 3. 14.

△△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ 사무소	2025	현지조치	-	-


제 목 : △△동야영장 카라반 실외기 커버 설치 필요

(현 황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△사무소는 탐방서비스 제공을 위해 △△동야영장을 조성하여 운영중에 있으나, 카라반 영지의 경우 각 카라반별 에어컨 실외기 커버가 설치되어 있지 않아 우천 등으로 인한 부식 우려, 작동시 발생하는 열기로 인한 탐방객 불편사항 발생 우려가 있어 조완 조치가 필요함.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△사무소】
 - △△동야영장 카라반 실외기 커버 설치 필요