

△△△△공단 상임감사

통보

제 목	오수처리시설 위탁관리 용역 감독 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△공단(이하 ‘공단’이라 한다)은 계곡, 하천, 해수 등의 수질상태를 파악하고 △△△△내 자연생태계의 기초자원인 수생태계를 적정하게 관리하여 우수한 수질을 지속적으로 유지하고자 탐방객이 이용하는 오수처리시설, 먹는물 시설의 정기적인 검사 및 시설 개선 활동 등을 통해 「맑고 깨끗한 공원이용 환경」 조성에 노력하고 있다.

이에 따라, 공단은 관리책임이 있는 공중화장실, 대피소, 관리소 등 공원시설에서 발생하는 오수를 처리하기 위한 개인하수처리시설(이하 ‘오수처리시설’이라 한다)의 설치 및 관리에 기준 등을 체계화 하여 수질오염을 최소화 하고자 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」을 제정·운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」 IV. △△△△ 특성을 고려한 오수처리시설의 설치 및 관리 - 4. 오수처리시설의 위탁관리에서는 오수처리시설 관리 위탁 용역 관련, 오수처리시설 위탁관리업체 자격, 과업범위를 제시하고 있고, 별첨7.에서는 개인하수처리시설 위탁관리 용역 과업지시서(예시)를 안내하고 있다.

생태△△△ 운영매뉴얼 2. 시설관리 - 가. 관리지침 - 8)오수처리시설 관리에서는 연 1회 이상 방류수 수질검사 실시, 방류수 측정항목 및 기준 제시, 오수처리시설 정화조 청소, 분뇨처리 및 정상 기능 유지를 위한 주 1회 이상 점검 등에 관한 사항을 설명하고 있다.

또한, 공단 △△△△부-911(2024.04.22.)호 「2024년 △△△△ 수질측정망 운영 계획 알림」에서는 △△△△ 수질측정망 운영을 통한 △△△△ 수생태계의 효과적 보전을 위하여 측정망별 측정횟수, 측정방법, 주의사항을 안내하고, 측정결과(데이터) 관리 및 측정기간, 보고기일 준수를 강조하며, 공단측정망(오수 방류수)의 위탁관리시설에 대하여는 중복측정 해소 및 수질분석 자료 관리 일원화를 위하여 위탁용역 담당자에게 수질분석 결과를 공유받아 관리하도록 안내하였다.

따라서 △△△△△△△△에서는 오수처리시설 위탁관리 업체의 계약 이행 준수 여부를 충실히 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△에서는 2018년부터 고도의 전문성이 요구되는 오수처리시설의 관리 효율성 제고를 위하여 오수처리시설 위탁관리를 시행하고 있다.

△△△은 공단 「오수처리시설 설치 및 관리 매뉴얼」 및 「생태△△△ 운영 매뉴얼」에 따라, 매년 오수처리시설 위탁관리 대상 시설에 대한 관리 계획을 수립

하고 위탁업체를 선정하여 계약서(과업지시서)에 따른 이행여부를 관리·감독하고 있으며, 계약서의 주요내용은 정기적인 관리시설 점검, 정화조 청소 및 오수방류수 수질 측정 등이다.

[그림] 2024년 △△△△△△△ 오수처리시설 위탁 관리 변경계약 체결 현황

-

아울러, 2024년 △△△△△△△에서는 △△△△부-724(2024.4.25.)호 「생태△△△ 운영 매뉴얼 개정 알림」에 따라, 위 [그림]과 같이 오수처리시설 방문 점검 횟수를 월 2회에서 주 1회로, 수질 측정 횟수를 연 1회에서 연 2회(상·하반기 각 1회)로 확대하는 “2024년 오수처리시설 위탁 관리 변경 계약”을 체결하였다.

이에, △△△의 위탁관리업체 관리 감독 현황 및 위탁업체의 계약서 주요 내용 준수 여부를 점검하였고, 그 결과 [표 1]과 같이 2022. 2. 26.부터 감사일 현재(2025.2.21.)까지 월별 오수처리시설 관리 점검일지가 일부 누락된 사실을 확인하였다.

[표 1] 연간 △△△△△△△ 오수처리시설 관리 점검 미이행 현황

위탁시설명	계	미이행 횟수						비고
		2022년		2023년		2024년		
△△△△△△△△	16회	월 2회 이상	9회 (8.8. 이후 점검일지 없음)	월 2회 이상	2회 (1월 1회, 10월 1회)	월 2회 / 6월이후 주 1회	5회 (2월, 4월, 10월 11월 12월 각1 회)	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

또한, 2024년의 경우 위 [그림]과 같이 수질 측정 회수가 연 1회에서 연 2회(상·하반기 각 1회)로 증가하여 용역업체에서는 [표 2]와 같이 총 2회 오수방류수 수질 측정을 실시하였다. 그런데, 계약서 상 방류수 수질 측정은 상·하반기 각 1회 실시하여야 함에도, 1차(2024. 6. 10.), 2차(2024. 6. 18.)로 상반기에 8일 간격으로 시행한 사실이 확인되었다.

[표 2] 2024년 오수방류수 수질측정 현황

2024년 제 1차 오수방류수 수질 분석 의뢰(6.10.)	2024년 제 1차 오수방류수 수질 분석 의뢰(6.18.)

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

아울러, 2024년부터 △△△△ 수질측정망에 △△△△△△△△ 오수방류수가 신규 반영되었다. △△△△△△△△에서는 △△△△ 수질측정망을 운영하며, 오수방류수 관리 기준에 따라 주기적 분석을 적정하게 수행하였으나, [표 3]과 같이 오수방류수 측정기간 및 결과 보고기한을 미준수한 사실을 확인하였다.

[표 3] △△△△△△△ 오수방류수 관리 기준 및 관리 현황

구분	오수방류수 측정망 관리 기준	관리 현황	비고
분석항목 및 관리기준	- 시설 50㎡/일 미만 : BOD, SS (BOD 20mg/L 이하, SS 20mg/L 이하)	기준 충족 - (1차) BOD : 6.5, SS : 8.5 - (2차) BOD : 1.2, SS : 3.7	2024 신규반영
측정횟수	연 1회	연 2회	
측정기간	05. 01. ~ 05. 31.	6.10. / 6.18	
결과입력	6.15.	11.25	

※ 자료: 사무소 제출자료 재구성

공단측정망(오수방류수) 수질측정 기간이 5. 1. ~ 5. 30. 임에도 6. 10.에 분석의뢰하며 측정기간을 10일 지연하였고, 결과 보고기한이 6.15일 임에도 불구하고 4개월을 초과한 11.25.에 입력하며 보고기일을 미준수하였다.

다만, 측정기간 지연은 위탁관리 업체와 계약서 작성 시 오수방류수 측정기한에 대한 구체적 일자가 명시되어 있지 않고 상·하반기로만 되어있어 업체의 과실은 아니나,

상반기 오수방류수 측정값 결과 입력 기간 미준수는 용역담당자의 업무 소홀에 해당된다.

이에, 향후 △△△△△△△△에서는 오수처리시설 위탁처리 대상 시설 용역사업 수행 시, 용역계약 체결 및 과업지시서 내용에 상반기 오수방류수 측정일자를 △△△△ 수질측정망 관리 기준과 동일하게 명시하여 △△△△ 수질측정망 모니터링 데이터가 실효성있게 관리 되도록 함이 바람직할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△장은 감사 결과를 수용하며, 관련규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)