

일련번호	△△△△△△-12
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2025년도 △△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이
현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사
종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에
의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2025. 2. 21.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△ △△△△△	2025	현지조치	-	-

제 목 : 배수펌프 시건장치 강화 필요

(현황)
○ 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

(위법부당내용)

- △△△△△△△△ 주차장에 설치되어 있는 배수펌프 배관의 경우 별도의 시건 장치가 없어 외부인의 조작이 가능한 실정으로, 설비 관리를 위하여 시건 장치를 강화할 필요가 있음.

(사진대지)



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△】
 - 배수펌프 시건장치 강화 필요