

한국가스공사 상임감사위원

통 보

제 목 시설물 관리용역 계약이행관리 강화

소 관 부 서 ■처 ○부

조 치 부 서 ■처 ○부

내 용

1. 업무개요

■처 ○부(이하 “○부”)는 「직제규정시행세칙」 별표 2 “분장업무”에 따라 본사 사옥 및 △ 시설물 유지보수 업무를 수행하고 있으며, [표 1]과 같이 본사를 포함한 전 사업소의 시설물을 통합하여 관리하는 용역을 발주하고 이를 총괄하여 관리·감독하고 있다.

[표 1] 시설물 관리용역 발주 및 계약현황

(단위: 천 원, 부가세 별도)

구분	설계금액	계약금액(최초)	계약일자(최초)	계약금액(現)	비고
2024년 시설통합 위탁관리 용역	50,994,074	45,827,228	2024. 5. 1.	47,451,184	준공
2025년 자회사(시설,전산) 업무 위탁용역	65,294,253	59,559,733	2025. 5. 1.	59,559,733	계약체결

자료: ○부 확인서 “시설물 관리용역 계약이행에 관한 사항”

2. 관계규정 및 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제12조(계약이행상황의 감독)에 따라 계약담당직원은 해당 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약문서에 의하여 스스로 감독해야 하며, 제20조(검사)에 따라

계약상대자가 용역의 대가의 전부 또는 일부를 지급 받고자 할 때 계약담당직원은 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 한다.

또한 공사 「안전사고예방특수조건」 제5조(안전보건정보 제공)에 따르면 우리 공사는 계약상대자의 근로자가 제공된 정보에 따라 필요한 조치를 받고 있는지 확인하고 이행을 요구할 수 있고, 제10조(안전활동 보완조치 등)에 따라 계약상대자가 제출한 안전관리활동 실적을 검토하고 안전확보를 위해 필요하다면 계약상대자에게 안전관리 활동의 보완을 요청할 수 있다.

따라서 ○부는 시설물 관리용역 과업지시서에 따라 계약이행이 적정하게 수행되고 있는지 확인하기 위하여 계약상대자의 업무수행에 대한 결과를 점검하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 경영지원분야 성과감사 기간에 시설물 관리용역에 대한 계약 및 업무수행의 적정성을 살펴본 결과, ○부는 2024년부터 자회사인 ●●와 전사 시설물 관리용역 수의계약을 체결하였고 과업지시서에 따라 용역 관리·감독 업무를 수행하였다.

그런데 [표 2]의 과업내용서 일반 및 특기사항에 명시되어 있는 용역이행평가 및 PC관리, 건축물 안전점검 등의 결과를 확인할 수 없었고 사옥 시설물 보수 및 복구절차서 비치, 작업허가서 발급대상 작업계획서 작성 등 일부 안전관리에 대한 업무가 미흡하게 수행되었으며 청소와 시설물 관리를 수행하기 위한 물품 구매에 대한 절차가 준수되지 않았다.

[표 2] 시설물 관리용역 과업내용서 업무현황

구분	조항	내용
일반시방서	제5조(계약의 해제, 해지)	- 용역업무 이행평가(반기 1회)
	제12조(사무실 등의 제공)	- 계약상대자 부담비용은 일반관리비로 30% 이상 사용 - 미이행시, 일반관리비 및 이윤을 조정가능
	제15조(안전관리)	- 작업 전 주간작업 작업승인계획서 제출 - 작업 사전조사 및 작업계획서 작성 - 협력업체 안전관리 웹시스템으로 작업허가서 발행
	제16조(보안관리 및 기밀유지)	- PC(노트북) 반입/반출 시 PC 반입/반출 확인서 제출 - PC 네트워크 접속시 도급인 지정 S/W설치
특기시방서 (미화)	제8조(청소용품의 사용 및 관리)	- 도급인과 협의하여 정부우선구매대상 고려하여 구매 - 물품수불절차를 확립하여 도급인의 승인 후 운영
특기시방서 (시설)	제3조(계획서의 작성 등)	- 종업원의 경력사항 및 법정 자격증 소지여부
	제11조(보수 및 복구절차서 비치)	- 설비별 보수, 복구 절차서 제작 및 비치, 운용
	제13조(부속품 및 자재관리)	- 자재는 계약상대자의 요청에 의해 도급인이 공급 - 미 보유 자재는 긴급시 계약상대자가 자체 구입
	제14조(건축물 관리)	- 누수에 대한 점검(주 1회, 우천 및 강설의 경우 수시) - 건물 주요부분의 안전점검(반기 1회) - 창호, 철재면 등 점검표 제작(주 1회)
	제19조(승강기설비 관리)	- 승강기 점검, 보수작업의 이행 후 별첨 11로 통보 - 정밀점검(분기 1회), 정기 점검(월 2회)
	제21조(출입보안시스템 관리)	- 유지보수 정기점검(월 1회)

자료: ○부 확인서 “시설물 관리용역 계약이행에 관한 사항”

관계부서 의견 및 검토결과 ○부는 [표 2]의 시설물 관리용역의 계약이행관리
리에 대하여 기성 및 준공 시 해당 내용을 확인하고 있으므로 별도의 계약이행
에 대한 점검은 필요하지 않지만 이행여부 확인 자료의 보완, 불필요 문구 등의
현행화 또는 수정 등을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 본 감사기간에 시설관리용역 계약상대자가 과업지시서에 명시되어 있
는 일부 업무를 소홀히 한 사실이 확인이 되었으며 이는 ○부가 용역계약일반조

건에 따라 기성 또는 준공 시에 계약이행의 적정성을 확인하는 검사를 미흡하게 수행한 것이다. 따라서 계약상대자의 계약이행관리를 위하여 용역계약일반조건에 따른 검사를 강화하여 시행해야 한다고 판단된다.

조치할 사항 **■처장**은 시설물 관리용역 과업지시서에 의거하여 관리·감독이 철저히 시행 될 수 있도록 계약이행 여부에 대한 검사를 강화할 수 있는 조치를 취해주시기 바랍니다. (통보)

[관련부서, 통보]

■처 ○부