

주의요구

제 목 소방시설관리업자 업무 감독 불철저

소 관 부 서(기관) ☒☒☒☒처, ⊕⊕본부, ♁♁본부

조 치 부 서(기관) ☒☒☒☒처, ⊕⊕본부, ♁♁본부

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 소방안전관리 업무의 원활한 수행을 위하여 소방안전관리자를 선임하고 있으며, 소방시설관리업자(이하 “관리업자”라 한다)와 용역 계약을 체결하여 소방시설 점검 등 소방안전관리 업무 일부를 대행하도록 하고 있다.

2. 판단 기준

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제7조의2(소방안전관리자의 업무 대행)에 따르면 공공기관의 소방안전관리자는 관리업자의 업무를 감독하도록 되어 있다.

그리고 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등) 및 제23조(소방시설등의 자체점검 결과의 조치 등)에 따르면 관리업자는 소방시설 점검 시 필요한 인력에 대한 배치기준을 준수하여 점검한 후 그 결과와 점검인력 명단, 참여일자 등 점검인력 배치에 관한 정보를 공사에 제출하도록 되어 있다.

또한 공사와 관리업자 간 용역 계약 과업지시서 및 특수조건에 따르면 관리

업자가 소방시설을 점검한 후 결과를 제출할 때 첨부하는 점검자 명단과 실제 점검자는 반드시 일치하도록 되어 있다.

따라서 소방안전관리자는 관리업자가 소방시설 점검 시 점검인력을 배치기준에 따라 배치하고 해당 점검인력대로 실제 운용하는지 확인하고 감독하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20xx. x. x.부터 20xx. x. xx. 감사일 현재까지 관리업자의 소방시설 점검 현황을 확인한 결과 □□□□처, ⊕⊕본부, ♀♀본부의 경우 관리업자가 점검인력 명단을 실제 점검자와 다르게 기록한 소방시설 점검 결과를 제출하였음에도 소방안전관리자는 감독자로서 이에 대해 문제를 제기하거나 점검인력 배치 정보의 정정을 요구하지 않았다.

특히 ⊕⊕본부와 ♀♀본부는 x급 소방안전관리대상물로서 주된 점검인력으로 소방시설관리사 경력 1년 이상인 특급 점검자를 배치하여야 함에도 점검 기간 중 필요한 주된 점검인력에 비해 부족한 인원이 점검하였다.

관련부서(기관) 의견 □□□□처, ⊕⊕본부, ♀♀본부는 감사 결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

□□□□처장, ⊕⊕본부장, ♀♀본부장은

소방안전관리자가 소방시설관리업자의 업무 수행에 관한 감독을 철저히 하도록

하시기 바랍니다.(주의)