

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	▲▲▲▲▲▲사무소 (▲▲▲▲▲▲사무소)	처분요구일자	2019.3.29.	회신기일	2019.4.28.

▲▲▲▲▲▲▲사무소

(행정상 통보)

제 목 사무소 내 소화기 점검 소홀

관 계 기 관 ▲▲▲▲▲▲▲사무소

내 용

1. 현황

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지 관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하도록 함

2. 지적내용

- ▲▲▲▲▲▲▲사무소에서는 관련 규정에 의거 매월 1회 이상 소화기 등 소방시설 안전점검을 실시하여야 하나, 사무소에 비치된 일부 소화기를 2019.1.4. 최종 점검 이후 복무점검일(19.3.13.)까지 소화기 점검 및 기록을 하지 않은 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【▲▲▲▲▲▲▲사무소】
 - 소화기 점검 관련 규정준수 철저 및 재발방지를 위한 직원교육을 실시하도록 ▲▲▲▲▲▲▲사무소에 대하여 “행정상 통보” 조치