

일련번호	〇〇〇〇-03
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 〇〇〇〇국립공원사무소에 대한 복무점검 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 9. 20.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
〇〇〇〇	2019	현지조치	-	-

제 목 : □□야영장 전기시설 정비 소홀

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제15조(시설의 안전점검) 및 「공원시설물 안전점검 지침」에 의하면 사무소장은 탐방객의 이용빈도가 높은 다중이용시설을 정기적으로 점검하여야 하며 시설물의 기능과 탐방객 안전을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- ○○○○국립공원사무소는 □□야영장 내 설치된 가로등의 전기 차단기가 노출되어 있으며, 야외데크의 전기 차단기가 누전(전선연결부 화재)이 되어 방치함.

- 현황사진



□□야영장 가로등 차단기(원경)



□□야영장 가로등 차단기(근경)



□□야영장 야외데크 차단기(원경)



차단기 누전·화재 현황 (근경)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○국립공원사무소】
- 전기안전을 위한 시설물 정비