

감사결과처분요구서

일련번호	16	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2019.04.05.	회신기일	2019.05.04.

△△△△△사무소

(행정상 개선)

제 목 자동우량 정보시설 관리 소홀

관 계 기 관 △△△△△사무소,

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 자동우량정보시설 운영 현황 (2019.03.04. 현재)

지구명	시 설 명		최종통신일 (통합방재시스템)	통신접속 불가일	비고
계	19개소				
◇◇◇지구	우량국	◇◇◇우량국	2019. 3. 4.		
		심원우량국	2019. 3. 4.		
		◁◁우량국	2019. 2. 26.	7일	
	경보국	도깨비소경보국	2019. 3. 4.		
		▼▼경보국	2019. 3. 4.		
		학천주차장경보국	2019. 3. 4.		
		◁◁야영장경보국	2019. 2. 17.	16일	
		사과밭경보국	2019. 3. 4.		
		신◁◁교경보국	2019. 3. 4.		
		야영장경보국	2019. 3. 4.		
		쟁반소경보국	2019. 3. 4.		
	통제국	▼▼통제국	2018. 10. 17.	(138일)	※ 화면표시오류로 실제 통신 가능
▣▣지구	우량국	□□우량국	2019. 3. 4.		
		▣▣우량국	2019. 3. 4.		
	경보국	내령매표소경보국	2019. 3. 4.		
		개선동경보국	2019. 3. 4.		
		하부운경보국	2019. 3. 4.		
		쟁기소경보국	2019. 3. 4.		
		석실경보국	2019. 3. 4.		

- 「재난 예·경보시설 유지관리 철저(방재관리부-923호, 2018.04.16.)」에 따르면 공원 사무소에서 운영 중인 재난 예·경보시설은 측정데이터의 정확성 유지를 위하여 전문업체 정기 점검(연2회, 5월, 10월)을 실시하고, 운영상 고장 등 정비소요 발생 시 설치 업체 및 전문업체 등을 통하여 즉시 조치하고, 고장(장애) 조치기간이 1주일 이상 예상될 경우 추진상황을 본사에 보고하도록 하고 있으며, 자체점검 표에 따른 월별 점검 및 정비 현황을 통합방재시스템에 등록하도록 하고 있음
- 자동우량정보시설의 고장 등 정비소요 발생 시 설치업체 및 전문업체 등을 통하여 즉시 조치를 하고 고장(장애)조치기간이 1주일 이상 예상될 경우 추진상황을 본사

에 보고하여야 함에도 종합감사 현장 점검 당시('19.3.4.) <<우량국, <<야영장정보국의 경우 최소 7일에서 최대 16일 동안 통신접속이 이루어지지 않았고, ▼▼통제국의 경우 ' 18.10.17.이후 시스템 오류 등으로 통합방재시스템에 자료 전송이 이루어지지 않고 있음에도 위탁관리 업체에 즉시 조치를 하지 않았으며, 본사에 별도의 보고도 하지 않았음

- 계약서 상 위탁관리업체에서는 원격접속을 통한 모니터링 점검을 매일 1회 이상 실시하고 이상 발견시 해당사무소로 보고하도록 하고 있으며, 매월1회 이상 방문 점검을 하도록 하고 있음에도 계약상대자로부터 모니터링 점검 이행 여부 및 점검결과 확인방법에 대해 명시되어 있지 않아 모니터링 및 점검여부에 대한 확인을 하지 않고 있음
- 또한 (주)*****와 자동우량정보시설 유지보수에 대하여 위탁계약 체결 시 유지보수 계약기간이 '18.5.2.~ '18.12.31.까지로 되어 있어 계약기간을 제외한 기간에 장비의 작동불량 발생시 관리가 되지않는 등 자동우량 정보시설 관리를 소홀히 함
- * 과업지시서 제19조 제6항 “계약자”는 “사무소”와의 계약기간이 만료되더라도 차기 유지보수용역 계약이 체결될 때까지 공백기간의 유지보수는 “사무소”와 협의하여 본 계약과 동일한 조건으로 다음 계약자가 선정될 때까지 용역을 수행하는 것으로 명시되어 있음.

2. 조치할 사항

○ 행정상 개선 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 자동우량정보시설 위탁관리 계약기간 내 위탁관리업체의 점검여부를 확인할 수 있는 방안을 마련하고 위탁계약 기간을 제외한 기간에 대하여 점검주체 및 점검 방법 등을 명확히 할 수 있는 방안 마련