

일련번호	○○○○○-05
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 ○○○국립공원○○사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 10. 18.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○	2019	현지조치	-	-

제 목 : □□ 야영장 전기온수기 안전조치 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제15조(시설의 안전점검) 및 「공원시설물 안전점검 지침」에 의하면 사무소장은 탐방객의 이용빈도가 높은 다중이용시설을 정기적으로 점검하여야 하며 시설물의 기능과 탐방객 안전을 유지하도록 규정하고 있음.

- 또한, 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제7조(안전관리 및 점검의 실시)에 따르면 야영장 관리자는 다음 각 호에 의한 시설물 안전점검을 매월 1회 이상 실시하도록 하고 있음

2. 전기시설의 경우 「전기용품 관리법」 및 「관광진흥법」에 따라 설치 및 안전 인증을 받은 제품을 사용하여야 하고, 안전관리를 실시하여야 한다.

(위법 부당내용)

- ○○○국립공원○○사무소에서는 2017년부터 □□야영장 샤워장의 온수를 공급하기 위하여 설치한 전기온수기가 별도의 안전조치 없이 야영객에 노출되어 있음

- 현황사진



소화기 배치현황(오토캠핑존, 취사장)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 전기온수기 안전대책 강구