

일련번호	○○○○○○○-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2020년도 ○○○○국립공원○○사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구 사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다

2020. 5. 15.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○○○	2020	현지조치	-	-

제 목 : △△분소 직원화장실 벽면 타일 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- ○○○○○○사무소 △△분소의 남자직원화장실 벽면 타일이 크랙 및 배부름현상으로 직원 안전에 위험한 상태임.

- 현황사진



직원화장실 현황(크랙 및 배부름현상)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○○국립공원○○사무소】
 - 남자직원화장실 벽면 타일 교체