

감사결과처분요구서

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분요구 일자	2020.11.17.	회신기일	2020.12.16.

○○○국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 대피소 비상탈출구 등 대피 관련 안내표지판 부착 소홀
관 계 기 관 ○○○국립공원사무소
내 용

1. 현 황

- 「국립공원대피소 운영관리지침」 제7조(대피계획 수립 등) 3항에 따르면, 이용객의 신속한 대피를 위하여 대피실, 취사장 등에 비상탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하여야 함.

2. 지적내용

- ○○○국립공원 ○○분소(○○대피소, ○○대피소)는 취사장에 비상탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하여야 함에도 이를 부착하지 않은 사실이 있음.

※ 미부착 취사장(총 3개소) : ○○대피소 취사장 2개소, ○○대피소 취사장 1개소

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 대피소 취사장(3개소)에 대피소 비상탈출구 등 대피 관련 안내표지판 부착
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련