

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [7] 설계변경 절차 준수 미흡

관 련 부 서 ●발전소 ▲부

조 치 부 서 ●발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

●발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 감사대상기간 동안 #건의 설계변경 업무를 처리하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣ 표준절차서 「설계변경 관리」 7.4(설계변경서 작성), 7.8(설계변경 시공) 및 7.9(설계변경 후속조치)에 따르면, 설계변경서 작성시 “용량, 허용온도, 부하, 사용 전력, 압력, 응력 등의 계산이 필요할 경우 작성한 설계계산서의 종류와 그 내용”을 포함하여 작성하여야 하며,

설비관리 주관부서는 승인된 설계변경서에 대한 공사설계서 등을 작성하고 작업오더를 발행하여 시공하며, 설계변경 작업 완료 후 #개월 이내에 관련서류 일체를 “설계변경 준공점검표”의 항목에 따라 점검 및 확인한 후 자료실로 이관하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나 ●발전소에서 감사 대상 기간에 수행한 설계변경서 #건에 대한 시공

및 후속조치 적절성을 검토한 결과, 설계변경서 작성 시 포함되어야 할 내용이 공란으로 작성되었고, 설계관리 주관부서는 작업오더를 발행하고 시공하여야 하는데, #건 중 #건을 제외한 #건이 작업오더를 발행하지 않고 시공하였으며, 준공완료된 #건 모두 관련서류를 자료실로 이관하지 않았다.

관계부서 의견 ●발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 관련 절차에 대한 교육을 통해 절차를 준수하도록 개선하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●발전소장은 설계변경 처리 업무가 절차서에 따라 수행될 수 있도록 관련 직원에 대한 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)