

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 [16] 통지발행 및 정비작업 처리 절차 준수 미흡

소 관 부 서 ◇발전소 ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 ▲부, ▣처 ●부

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 20##. #. #.이후 발행된 ###건의 통지에 대한 처리를 담당하고 있다.

ㄸ본부 ▣처 ●부는 사업소의 정비, 공구 및 계측기 유지관리, 교육 훈련 기획, 품질관리 등 사업소의 업무를 총괄하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣ 표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」 7.6(작업오더 발행)에 따르면 설비부서에서는 “5.조치”로 분류된 통지의 내용을 확인하고 작업오더를 발행하여야 하며, 오더 설계자는 관련 기술기준, 기술검토 내용 및 작업부서의 작업수행능력을 확인하고 작업내역, 작업기간 및 인원, 소요자재 등 해당 정보들을 명확하고 구체적으로 입력해야 한다.

또한 같은 절차서 붙임 8.1 정비작업 처리 흐름도에 따르면 작업오더는 각 단계별로 처리해야 할 직위가 정해져 있고, 특히 “2.발행” 단계는 설비부서 파트장이, “7.허가”와 “9.복귀” 단계는 ▽부서 부장(또는 파트장)이, “5.승인”, “12.종결” 단계는 설비부서장이 수행하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20##. #. #.이후 발행된 ###건의 통지에 대한 ◇발전소의 처리 현황을 확인한 결과 통지와 연계한 오더를 발행한 건수는 ##건에 불과하였고, 관련 기술기준, 기술검토 등 설계내용이 부실하게 검토되어 설계되었다.

또한 오더 단계별 처리자 현황을 확인한 결과 절차서에 따른 수행 책임자가 처리하지 않고 대부분 설비주관부서 담당자들이 단계별 처리를 수행한 것으로 확인되어 이에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ◇발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 관련직원에 대한 교육을 통해 절차서를 준수하도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항

◇발전소장은 통지 및 정비작업 처리가 관련 절차서에 따라 적절하게 수행될 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 1)

■처장은 전체 ♣발전소에 대해 통지 및 정비작업 처리실태를 살펴보고, 지속적으로 점검하는 등 운영 정상화를 위한 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(통보 2)