

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [18] 비상발전기 운전 및 시험 절차 미흡

소 관 부 서 ◆발전소 ▽부

조 치 부 서 ◆발전소 ▽부, ■처 ●부

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 ▽부는 발전설비 운전 및 정기시험 수행 업무를 담당하고 있고, ■처 ●부는 ♣♣ 발전설비 유지관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣발전소 표준절차서 「설비 주기운전 관리」에 따르면 각 사업소별 비상발전기는 주간 #회 ‘무부하운전’과 반기 #회 ‘부하운전’을 사업소별 절차서에 따라 시행하도록 되어있다. 따라서 ◆발전소는 비상발전기 ‘무부하운전’과 ‘부하운전’ 시험에 필요한 절차를 마련하고 운전원은 그 절차서에 따라 주간, 반기 시험을 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆발전소의 「비상발전기 운전절차서」를 확인한 결과 목적 및 적용범위에 비상발전기 시험에 적용하는 내용이 없고, 절차에 ‘무부하운전’, ‘부하운전’시험 절차가 따로 분류되어 있지 않으며, 시험주기, 시험시간 등 포함되어야 할 항목들이 누락되어 있어 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

또한 모든 ♣발전소에 대해 확대 점검한 결과 유사한 개선 필요 사항이 확인되어 ♣발전소에 대한 표준안을 마련할 필요가 있다.

관계부서 의견 ◆발전소 ▽부는 감사결과를 수용하면서 관련절차를 개정하고 절차에 따라 시험이 수행되도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항

◆발전소장은 「비상발전기 운전절차서」에 대하여 목적 및 적용범위에 주기시험 내용을 포함하고, ‘무부하운전’, ‘부하운전’시험 절차를 구분하여 작성하시기 바랍니다. 또한 시험절차에 시험주기, 가동시간 등 필요정보가 포함되도록 개정하시기 바랍니다.(통보 1)

■처장은 전 ♣발전소의 「비상발전기 운전절차서」에 대하여 목적 및 적용 범위, 시험절차, 시험주기, 가동시간 등을 포함한 표준안을 만들어 전 ♣발전소에 공지하시고 비상발전기 시험 시 운전원이 활용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
(통보 2)