

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 [20] 통지발행 및 정비작업 처리 절차 준수 미흡

소 관 부 서 ◆발전소 ▲부

조 치 부 서 ◆발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 ▲부는 발전소 기계, 전기, 제어, 토건분야 설비 정비 업무를 담당하고 있고, 20##. #. #.이후 발행된 ###건의 통지에 대한 처리를 담당하는 부서이다.

2. 관련 규정 및 판단기준

♣♣ 표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」 7.6(작업오더 발행)에 따르면 설비부서에서는 “5.조치”로 분류된 통지의 내용을 확인하고 작업오더를 발행하여야 하며, 오더 설계자는 관련 기술기준, 기술검토 내용 및 작업부서의 작업 수행능력을 확인하고 작업내역, 작업기간 및 인원, 소요자재 등 해당 정보들을 명확하고 구체적으로 입력해야 한다.

또한 같은 절차서 붙임 8.1 정비작업 처리 흐름도에 따르면 작업오더는 각 단계별로 처리해야 할 직위가 정해져 있고, 특히 “2.발행” 단계는 설비부서 파트장이, “7.허가”와 “9.복귀” 단계는 ▽부서 부장(또는 파트장)이, “5.승인”, “12.종결” 단계는 설비부서장이 수행하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 20##. #. #.이후 발행된 ###건의 통지에 대한 ◆발전소의 처리 현황을 확인한 결과 통지와 연계한 오더를 발행한 건수는 ###건에 불과하였고,

오더 단계별 처리자 현황을 확인한 결과 절차서에 따른 수행 책임자가 처리하지 않고 대부분 설비주관부서 담당자들이 단계별 처리를 수행한 것으로 확인되어 이에 대한 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ◆발전소 ▲부는 감사결과를 수용하면서 교육을 통해 절차서를 준수하도록 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ◆발전소장은 통지 및 정비작업 처리가 관련 절차서에 따라 적절하게 수행될 수 있도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)