

한국수력원자력(주) 상임감사위원

권고 및 통보

제 목 [24] 고압가스 안전관리 미흡

소 관 부 서 ◆발전소 ▼파트

조 치 부 서 ■처 ○부, ◆발전소 ▼파트

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 ▼파트에서는 ㄹ 내 화재진화용 고압가스를 관리하는 업무를 담당하고 있으며, 소방점검 용역을 통해 매월 #회 해당 가스용기에 대한 점검을 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

안전보건 업무지침서 「고압가스 안전관리」 “4.4 고압가스 안전관리 조직”에 따르면 법령(「고압가스안전관리법」 등)에 의거하여 관리되어야 할 고압가스(500kg 이상 액화가스, 50m³ 이상 압축가스)가 없는 경우 발전소장 승인하에 고압가스 안전관리를 담당하는 조직으로서 ‘고압가스 안전관리원’만 운영할 수 있다고 규정되어 있다.

* 법령에 의거 관리되어야 할 고압가스가 있는 조직의 경우, 안전관리원, 안전관리책임자, 총괄부서장, 총괄자를 선임·운영하여야 함

◆발전소의 화재진화용 고압가스의 경우 법령에 의거 관리되어야 하는 고압가스에 해당하지 않으므로 ‘고압가스 안전관리원’만 선임하여 운영할 수 있고, 같은 지침서 “7.5.2 사용부서”에 따라 매 #개월에 #회 가스용기 외관점검을 수행

하여야 하는데, 소방관리 용역으로 화재진화용 가스를 점검하는 사업소의 경우 고압가스 안전관리원이 동행하여 교차점검을 수행할 수 있다.

따라서 화재진화용 고압가스를 사용 및 관리하는 ▼파트에서는 ‘고압가스 안전관리원’을 선임하여야 하고, 선임된 ‘고압가스 안전관리원’은 소방관리 용역 업체에서 매월 고압가스 용기 점검 시 동행하여 교차점검을 수행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ▼파트는 화재진압용 고압가스에 대하여 현재 ‘고압가스 안전관리원’을 선임하지 않은 상태이며, 이에 따라 소방관리 용역에서 고압가스 용기 점검 시 교차 점검이 수행되지 않고 있다.

관계부서 의견 ◆발전소 ▼파트에서는 감사 지적사항을 받아들이면서 지침서에 따라 ‘고압가스 안전관리원’을 지정하여 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

■처장은 모든 ♣발전소 대상 고압가스 안전관리 업무지침서에 따른 안전관리원 등을 지정하여 운영해야 하는 고압가스 보유 여부를 파악하시고, 해당 고압가스의 안전관리 실태(안전관리원 선임 여부, 점검 시행 여부 등)를 점검하시기 바랍니다.(권고 1)

◆발전소장은

- ① 화재진화용 고압가스에 대한 ‘안전관리원’을 선임하여 운영하시기 바라며,(권고 2)
- ② ‘고압가스 안전관리원’의 고압가스 점검 실적이 체계적으로 관리될 수 있도록 하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)