

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
23	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 간이공사 산업안전보건관리비 미계상

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 제○발전소 ◇부, 제●발전소 △부

내 용

1. 업무 개요

◆본부의 각 공사감독부서는 분장 업무에 따라 경상 및 계획정비 공사·용역 관리, 설비 점검 및 시험, 유지보수, 간이공사 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(고용노동부고시 제2023-49호) 제3조(적용범위)에 따르면, 해당 고시는 총공사금액 ***원 이상인 건설공사에 적용한다고 되어 있으나 우리 회사(◆처, 현 ◇단)에서는 「중대재해처벌법」 시행에 따라 중대재해 예방을 위해 소규모 공사 및 용역 수행 시에도 산업안전보건관리비를 지급하도록 개선방안을 수립하여 적용하도록 하고 있다. 또한, 「시설공사 원가계산

기준」 별첨3(제경비율, 일반관리비율, 이윤율 적용기준), 「간이공사 업무처리 기준」 7.3항 (산업안전보건관리비 계상 및 정산) 및 공문²⁰⁾을 통해 산업안전보건관리비 적용대상을 기존의 ***원 이상인 건설공사에서 간이공사를 포함한 「산업재해보상보험법」 적용을 받는 모든 공사로 개정하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆본부의 공사주관부서에서 수행한 간이공사를 점검²¹⁾한 결과, 총 *건의 간이공사는 산업안전보건관리비를 계상하지 아니하였다.

관련부서 의견 관련부서에서는 고용노동부 고시와 우리 회사 「시설공사 원가계산 기준」이 상이하여 고용노동부로 유선 문의한 결과, 비대상이라는 답변을 받아 해당 계약에 적용하지 않았다고 하면서 향후에는 동일한 사례가 재발되지 않도록 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆본부장은

간이공사를 시행할 경우 산업안전보건관리비가 계상될 수 있도록 재발방지 방안 (예를 들면, 해당 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

20) 사내공문 ◆(*)-*** (“소규모공사/용역 산업안전보건관리비 지급 개선방안 알림 및 후속조치 요청”, 20□ ◁. 3.)

21) 동일한 건으로 ◆본부에서 既 실시한 특정감사 대상기간 이후 시점(20□ □. 4.~20□ ■. 6.)부터 점검