

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 고위험도 작업에 대한 위험성평가 미흡

관 련 부 서 ◆본부

조 치 부 서 ◆본부 제○발전소 □부, 제◎발전소 □부,

제●발전소 □부

내 용

1. 업무 개요

◆본부 각 발전소 □부는 위험성평가 계획 및 실적 등을 관리 하는 발전소 산업안전보건 주관부서이다.


2. 관계 법령 및 판단기준

회사 안전보건절차서 「위험성평가」(안전보건-*=*) 7.4항에 따르면, 작업 주관 부서장(현 오더발생부서장)은 아래 [표]과 같이 위험성평가를 실행하도록 규정하고 있는데, 1단계에서는 평가대상 설비·공정 및 작업 선정한 후 ‘안전보건상 위험 정보²⁹⁾’를 작성하고, 2단계에는 1단계에서 작성된 위험정보를 통해 유해·위험

²⁹⁾ 선정된 설비·공정 및 작업에 대한 작업장소(고소, 밀폐, 전기) 및 산업재해 발생 현황, 작업·운전기간/근로조건,

요인³⁰⁾을 파악하여야 한다.

[표] 위험성평가 실행 절차



또한, 「정비작업 처리관리」(표준정비-==**) 7.5항에 따라 작업책임자는 위험성평가 시행 결과를 확인하여 작업오더에 오브젝트 링크하여야 하고, 「위험성평가」(안전보건-*=*) 5.7항에 따라 과장은 첨부된 위험성평가 결과가 허가 대상 작업에 적합한지 확인 후 작업을 허가하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

고위험도작업모니터링시스템에서 산업안전등급 A등급으로 분류된 작업에 대한
 ◇본부의 위험성평가 내역을 점검한 결과, 리스크검토회의를 통해 잠수작업 및 중량물, 감전작업, 유해/위험물질 등 고위험작업으로 분류하였는데, 해당 위험작업에 대한 위험성평가가 누락되거나 작업 오더에 위험성평가서가 미첨부된 사례가 확인되었다. 게다가, 일일작업계획에 밀폐/고소작업을 감전작업으로 잘못 입력하거나 산업안전 B등급을 A등급으로 잘못 입력한 사례가 확인되어 이에 대한 주의가 필요하다.

따라서, 오더발생부서는 고위험도작업에 대하여 작업특성에 적합한 위험성평가를 실시하여 해당 작업오더에 첨부하고, 과장은 오더에 첨부된 위험성평가 결과가 허가 대상 작업에 적합한지 확인 후 승인하도록 조치할 필요가 있다.

안전작업허가 필요 여부, 취급할 물질에 대한 취급량/무게 등 필요한 정보

30) 유해·위험요인을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말함

조치할 사항 ◇본부장은

고위험도작업에 대해 적합한 위험성평가를 실시하여 작업오더에 첨부하고, □부장은 오더에 첨부된 위험성평가 결과가 허가 대상 작업에 적합한지 확인 후 승인하는 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)