

현장보관자재 미등록 및 현장창고 온습도 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
39	시 정 3 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 현장보관자재는 관리시스템에 등록되어야 하고, 단가 〇만 원 초과 시 자재식별 태그(전자태그, 메탈태그, 식별표 등)가 부착되어야 하며, 현장 창고는 저장등급에 따라 온·습도 유지하고 기록 관리하여야 하나, 이에 대한 업무처리가 미흡함.

지 적 내 용

- ■본부 제 J 발전소 설비운영부서는 발전소 유지보수 및 정비 운영에 소요되는 현장보관자재를 관리하고 있다.
 - 표준지침서 「현장보관자재 관리」(표준지침-+++++)를 보면,
 - 설비운영부서 담당자는 현장보관자재 입고를 위해 현장보관자재가 보관 기준에 만족하는 경우 드림스(DREAMS)의 현장보관자재 관리시스템에서 자재 정보와 현장보관자재 선정 점검표(check-List)를 작성하여 부서장 승인을 득해야 한다.
 - 현장보관자재는 발전설비의 정비 또는 수리를 위한 정비부분품(SPAP), 설비자재(FACI), 일반품목(GENE) 중 현장보관자재 입고관리에 따라 자재창고 및 가상창고 외 현장창고에 보관되는 자재를 말하며, 현장보관자재 대상 품목은 순환품, 최소단위로 불출된 벌크성 잔여자재, 비상대비용 자재 등이 해당되고,
 - 추적관리가 필요한 순환품 또는 단가 〇만 원 초과인 현장보관자재 품목은 자재식별태그*(전자태그, 메탈태그, 식별표 등)가 부착되어야 한다.
 - * 자재식별태그: 내장된 반도체 칩에 개별자재의 고유 물품코드를 저장하고 표면에는 기본 정보(자재번호, 품명, 규격 등)를 기록한 RFID(무선주파수인식) 태그
- 드림스(DREAMS)의 현장보관자재 목록과 현장에 보관중인 자재 등을 살펴본 바,
 - 현장보관자재 관리시스템에 등록되어 관리가 되어야 할 자재 일부가 관리시스템에 미등록 상태임을 확인하였으며, 해당 자재는 관리시스템에 등록되어야 할 필요가 있다.

지 적 내 용(계속)

- 단가 〇만 원 초과 현장보관자재의 경우 현장보관자재 관리시스템에는 등록되어 있지만, 현장에는 자재식별태그가 아닌 현장보관자재 식별 꼬리표가 부착되어 있거나 자재식별태그가 미부착 상태로 보관중인 자재가 있으므로 자재식별태그를 부착할 필요가 있다.
- 레벨 A 저장등급 현장창고의 경우 창고 온·습도 관리대장 내 일부 날짜 기록이 없고, 창고 내 온도 **℃ 초과, 습도 **% 미만으로 온·습도 조건(〇〇 : **℃±*℃, ●● : **%±**%)을 만족하지 못하므로 철저한 관리대장 기록 및 창고 환경 관리를 위한 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 현장보관자재 등록, 자재 식별태그 부착, 현장창고의 온·습도 관리 철저 및 성실하게 관리대장 작성을 하겠으며, 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 할 사 항

■본부장은 ① 현장보관자재 관리시스템의 미등록 상태인 현장보관자재를 관리 시스템에 등록하시기 바라며,(시정 1) ② 단가 〇만 원을 초과한 현장보관자재의 경우 자재식별태그를 부착하여 보관해 주시기 바라며,(시정 2) ③ 레벨 A 등급 저장창고의 온·습도 조건 만족을 위한 조치와 창고 온·습도 관리대장 기록 등 현장 창고 상태점검을 철저히 시행하여 주시기 바라며,(시정 3) ④ 현장보관자재가 현장 보관자재 관리시스템에 미등록 상태 또는 자재식별태그가 부착되지 않은 상태로 보관되거나 온·습도 조건이 맞지 않는 현장창고 운영 등 사례가 발생하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 부서직원 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

조치부서	제 1 발전소(▲부, ㉟부)
관련부서	