

위험물 취급 정주기 시험절차서 개선 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
57	개 선 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖표준지침서에는 위험물을 취급하는 정주기 시험을 수행할 때 위험물 안전관리가 PJB 및 시험에 입회하도록 규정되고 있지만, 발전소 정·주기 운영절차서에는 이러한 내용이 반영되어 있지 않음.

지 적 내 용

- ■본부 발전소 △부는 발전소의 위험물 안전관리 주관 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 표준지침서 「위험물 안전관리」(표준지침-++++)에 따르면,
 - 5.7(위험물안전관리자 책임사항) 위험물안전관리법 제15조 및 동법 시행규칙 제55조의 규정이 정하는 바에 따라 발전소 위험물시설의 화재예방과 화재 등 재해발생시 비상조치 및 위험물 취급에 관한 안전관리와 감독을 수행하여야 하고, 위험물을 취급하는 정·주기사험(붙임 8.4 참조), 위험물의 반입, 운송, 저장, 폐기 등의 취급 사유 발생 시 취급작업에 참여하여 적절한 안전관리 업무를 수행하고 위험물의 취급에 관한 일지를 작성하여야 한다.
 - 7.4항 위험물 취급작업은 아래의 사항을 준수하여야 한다.

* 주관부서는 안전관리자 PJB 참석 조치

* 안전관리자는 위험물 취급작업 참여하여 위해요소 발견 시 즉시 작업중단

* 작업감독은 위해요소 제거 및 안전조치 후 작업 재개 등
 - 이에 대한 후속조치로 본사 ▲처에서는 발전소 위험물 시설의 효과적인 관리를 위해 위험물 취급 정·주기 시험에 안전관리자가 참여하도록 위험물 취급 정·주기 시험절차서 개정을 요구(☒(☑)-***“표준지침-++++ 적용 알림”, 20●●. **. **.) 하였다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■제Ⅱ발전소에서 관리하고 있는 위험물 취급 정주기 시험 절차서 ○건 점검 결과,
- 일부 위험물 취급 절차서 ○건은 안전관리자의 'PJB 및 시험 참여' 사항이 반영되지 않은 것으로 확인되어 발전소 위험물 시설의 안전관리를 위해 해당 절차서 개정 및 필요시 안전관리자 보조자 지정 등 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 발전소 안전관리 주관부서는 감사의견을 수용하면서 해당 부서의 직원 교육 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

■본부장은 ① 위험물 취급 정·주기시험 절차서에 안전관리자의 사전작업회의(PJB) 및 작업에 참여할 수 있도록 대상 절차서를 개정하시고,(개선 1)

② 위험물 취급 정·주기시험의 개정 내용이 절차에 따라 수행되도록 방안(예를 들면, 관련 규정에 대한 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제Ⅱ발전소(△부)
관련부서	제Ⅱ발전소(■부, ㉠부)