

위험성평가서 미첨부 및 위험성평가 누락

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
58	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	


지 적 요 지

- ❖ 위험성평가 시에는 작업의 위험도를 평가하여 안전조치를 시행하여야 하지만, 작업 오더에 위험성평가 서류가 미첨부되거나 위험작업에 대한 위험성평가가 누락되는 등 위험성평가 업무를 미흡하게 수행함.

지 적 내 용

- 「취업규칙」 제10조(성실의무)는 ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다.
- 우리 회사 안전보건 절차서 「위험성평가」(안전보건-++++) 7.4항에 따라 작업 주관부서장은 아래 [표]와 같이 위험성평가를 실행하도록 규정하고 있으며 상세 내용은 다음과 같다.

[표] 위험성평가 실행 절차



- 1단계에서 평가대상 설비·공정 및 작업 선정한 후 ‘안전보건상 위험정보¹⁾’를 작성하고, 2단계에서 1단계에서 작성된 위험정보를 통해 유해·위험요인²⁾을 파악하여야 한다.

¹⁾선정된 설비· 공정 및 작업에 대한 작업장소(고소, 밀폐, 전기) 및 산업재해 발생 현황, 작업·운전기간 /근로조건, 안전작업허가 필요 여부, 취급할 물질에 대한 취급량/무게 등 필요한 정보

²⁾유해·위험요인을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성을 말한다.

- 또한 「표준정비-++++」(정비작업 처리관리) 7.5항에 따라 작업책임자는 위험성평가 시행 결과를 확인하여 작업오더에 오브젝트 링크하여야 하고, 안전보건-++++(위험성평가) 5.6항에 따라 ■부장은 첨부된 위험성평가 결과가 허가 대상 작업에 적합한지 확인 후 작업을 허가하여야 한다.

지 적 내 용(계속)

- **■**본부에서 20==. **. **.부터 20++. **. **.사이 종료된 위험작업에 대한 위험성 평가 및 작업 오더 관리현황을 점검한 결과,
- 발전소 리스크검토회의에서 유해/위험물질, 가스, 화재/폭발, 잠수작업, 중량물 작업으로 분류하였는데도 작업오더에는 위험성평가서가 첨부되어 있지 않거나 허가 대상 작업에 부적절한 위험성평가서가 첨부되어 이에 대한 재발방지 대책 마련이 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사의견을 수용하면서 해당 부서의 직원 교육 등을 통해 동일 사례가 재발하지 않도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

■본부장은 화재·폭발, 잠수, 고온·분진, 중량물 등 위험작업을 수행함에 있어 해당 위험성평가가 누락되거나 **●**부 작업승인과정에서 허가 대상 작업에 부적합한 위험성평가서가 첨부되지 않도록 방안(예를 들면, 본부 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)

조치부서	제 1 발전소(■부)
관련부서	제 1 발전소(■부, ●부)