

폐축전지(지정폐기물) 처리업무 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
63	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 타			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 폐축전지(폐배터리)는 지정폐기물로 분류되어 폐기물관리법에 따라 폐기물 처리 업체를 통하여 적법하게 신고·처리하여야 하나, 교체품 구매 시 거래상대자 회수 조건으로 처리하여 폐기물 업무처리가 미흡하였음.

지 적 내 용

- ■본부 제 1 발전소 □부는 피폭관리, 방호검진, 전신계측 관련 업무를 담당하고 있다.
- 「폐기물관리법」 제17조(사업장 폐기물 배출자의 의무), 제68조(과태료) 및 동법 시행규칙 제66조(폐기물처리 신고대상)에 따르면,
 - 지정폐기물(폐축전지 등)을 배출하는 사업자가 폐기물의 종류와 발생량을 환경부령이 정하는 바에 따라 지자체에 신고하도록 하고 있고, 이를 위반하여 신고하지 않거나, 인계·인수에 관한 내용을 신고하지 않는 경우 과태료 대상이 된다.

<환경부령으로 정하는 폐기물(지정폐기물) 목록>

폐축전지 및 폐변압기(손상되지 아니한 상태로서 폐황산이나 폐절연유가 유출되지 아니하는 경우만 해당), 폐타이어, 폐가전제품, 폐드럼, 폐식용유, 폐섬유, 농업용 폐플라스틱필름·시트류와 폐농약용기 등

- 그리고 ■본부 운영절차서 「사업장폐기물 관리」(환경-++++) 7.2(지정폐기물 수집·운반 및 처리), 8.1(폐기물 처리의뢰 및 보관 절차)에 의하면,
 - 지정폐기물을 배출하려는 부서는 ‘사업장 폐기물 관리시스템’(DREAMS)을 이용하여 폐기물 발생 신고(폐기물 종류, 발생일, 발생량 등)를 하고, ‘반출 가능’ 판정을 받은 후 폐기물을 보관장소로 운반하도록 규정하고 있다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 ■본부에서 지정폐기물을 처리한 내역을 점검한 결과,
- ■실 무정전 전원장치 등의 축전지가 노후되어 신품으로 교체를 하였는데, ○건 모두 기존에 사용하던 폐축전지를 계약상대자가 회수한 사실을 확인하였다.
 - 그 과정에서 지정폐기물을 배출하려는 부서는 ‘사업장 폐기물 발생신고 및 처리절차’를 이행하지 않았는데, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치가 필요하다.
- ❖ (관련부서 의견) 감사결과를 수용하면서 폐축전지를 처분할 시 ‘사업장 폐기물 처리 절차’를 이행하겠다는 의견을 제시하였다.
- ❖ (타 공공기관 사례) 본 건은 감사원 공공감사정보시스템의 감사실적(≡≡≡, 20++. **, **) 사례를 통해 착안사항을 도출하여 종합감사와 연계하였다.

조 치 할 사 항

■본부장은 사업장에서 발생하는 폐기물이 관련 법령과 사내 절차서에 따라 처리될 수 있도록 재발방지 대책(예를 들면, 부서 교육 시행 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.

(통보 1)

조치부서	제1발전소(□부)
관련부서	