

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합-01-19	관계부서	제 1 발전소 ▲부
제 목	■ 1 발 주발전기 및 주발전기차단기 정상화를 통한 발전소 안정 운영		
■ 1 호기 주발전기 차단기(GCB) A상 내부 고온경보 발생(20--. **. **.) 관련 순환팬 파손 원인분석 및 보유중인 예비품 순환팬 블레이드 강성보강 등을 통하여 동일 호기 GCB 순환팬 추가고장 발생(20==. **. **.) 시, 원자로출력 37% 운전 중 강성이 보강된 순환팬으로 전량 교체(20==. **. **.)를 수행하였고, 타호기인 ■ 2 호기 동일 고장 발생(20--. **. **.) 시에도 동일한 프로세스로 순환팬 전량 교체하였음(20==. 5. 12.). 또한 GCB 제작사(ㄱㄱ社)로 부터 순환팬을 개선하기 위한 노력으로 개선품을 이끌어 내는 등 ■ 1 발 주발전기차단기 엔지니어링 현안 해소 및 발전정지 예방에 기여하였음			
참고사항	사례공유		