

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 예비품 공급자 기술분야 점검 미흡

관 련 부 서 ■지사

조 치 부 서 ■지사

내 용

1. 업무 개요

■지사는 외자구매 관련 품질보증 및 공급자 등록 심사 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「절차서 사용 및 준수」(표준행정-****) 7.2(절차서 준수)에 따르면, 사용자는 절차서를 수행하기 전에 해당 업무수행에 적합한 절차서인지 확인하고, 절차서가 승인된 최신 절차서인지 확인하도록 되어 있다.

표준절차서 「예비품 공급자 등록관리」(표준구매-++++)는 안전성 품목(품질 Q 등급) 및 안전성영향 품목(품질 A등급)의 국내·외 예비품목 공급업체 및 관련 대리점의 등록, 심사 및 사후관리업무에 적용되며, 일반규격품 품질검증(CGID) 평가 항목 개선 등을 이유로 해당 절차서의 기술분야 심사보고서 및 점검표가 개정되었다(2024. 5. 28.).

3. 감사결과 확인된 문제

■지사 예비품 공급자 기술분야 심사보고서를 살펴본 결과, 2024. 7. **. 현장 심사하여 2024. 7. ++. 결과 보고된 갱신심사(심사번호 EV***, 심사 2건)의 경우 기술 분야 심사보고서와 세부 점검표가 최신 버전(rev. 8)이 아닌 구버전(rev. 7) 양식으로 작성되었음을 확인하였다.

관련부서 의견 관련부서는 접수받은 서류를 선검토하여 심사보고서를 작성하였고, 이후 실제 현장심사가 완료된 사이에 절차서가 개정되어 구버전의 심사보고서 양식으로 보고서와 점검표가 작성되었다고 답변하였고, 다만 대상품목 (품목코드 ***, +++)은 안전성(Q 등급) 품목이 아니며, 일반규격품 품질검증(CGID) 수행 업체도 아니므로 심사결과는 동일하다고 답변하였다(GGID 평가항목 N/A 처리).

조치할 사항 ■지사장은

승인된 최신 절차서 여부를 확인하지 아니하고 구버전 절차서로 심사를 진행하지 않도록 재발방지방안(예를 들면, 부서 전직원 교육 등)을 마련하여 시행하여 주시기 바랍니다.(통보 1)