

석면해체·제거작업이 포함된 철거공사의 입찰참가자격 설정 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 1	-	-	-	-	사 전
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ☞본부 ◆처 ◎부는 시설물 신·증축, 철거, 유지보수 업무 등을 담당하고 있다.
- 법령 「산업안전보건법」 제122조(석면의 해체·제거) 및 「산업안전보건법 시행령」 제94조(석면해체·제거업자를 통한 석면해체·제거 대상)에 따르면,
 - “기관석면조사 대상인 건축물이나 설비에 대통령령으로 정하는 함유량과 면적 이상의 석면이 포함되어 있는 경우 해당 건축물·설비소유주등은 석면해체·제거업자로 하여금 그 석면을 해체·제거하도록 하여야 한다.
 - ‘대통령령으로 정하는 함유량과 면적 이상의 석면이 포함되어 있는 경우’란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.
 1. 철거·해체하려는 벽체재료, 바닥재, 천장재 및 지붕재 등의 자재에 석면이 중량비율 1퍼센트가 넘게 포함되어 있고 그 자재의 면적의 합이 50제곱미터 이상인 경우”라고 되어 있다.
- 그러나, ☞본부 석면해체·제거작업이 포함된 철거공사의 시행계획서를 검토한 결과,
 - ㅈ사택 단지 내 어린이공원 부지 확보를 위해 ㅈ사택 *개동을 철거하는 시행 품의(20**. 5.)를 하였다.
 - 그런데, 해당 사택 내에는 석면해체·제거업자가 작업을 수행하여야만 하는 석면(*㎡이상)이 포함(텍스, *㎡)되어 있으므로 추후 입찰공고 시에는 석면해체·제거업자를 포함하도록 입찰참가자격을 보완하여야 할 것이다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서에서는 감사의견을 수용하면서, 향후 입찰공고 시 참가자격을 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할사항

☞본부장은 ☞본부 츠사택 2개동 철거공사 발주 시 석면해체·제거업자가 포함되도록 입찰참가자격을 보완하시기 바랍니다.(시정 1)

조치부서	◆처(☐부)
------	--------

관련부서	
------	--