

4. 현지조치사항 내역서

☐ 감사반장: 종합감사1부장

☐ 감사기간: 20**. 6. 24. ~ 7. 5.

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과회보 여부
1	○ 자재창고 내 자재 관리 미흡(◆처 □부) - 표준절차서 「발전소 운영용 자재관리」(표준구매-++++) 7.6.4 (저장방법)를 보면, · 발전소 정비자재는 성능 및 자재의 손상, 부식, 온도, 습도 영향을 고려하여 저장조건에 따라 LEVEL A, B, C, D의 4가지 등급으로 분류하여 저장하며, 저장품은 식별이 용이하도록 자재식별꼬리표를 부착하여야 한다. - 그러나, ☞본부 자재창고 자재 등을 확인한 결과, · 야적자재창고의 일부 자재의 경우 자재식별꼬리표가 부착되지 않은 상태로 보관중인 것을 확인하였고, · 자재창고 내 일부 자재의 경우 자재마스터의 저장등급과 자재식별꼬리표의 저장등급이 불일치한 상태로 보관중인 것을 확인하였다.	야적자재창고장 자재의 자재식별꼬리표를 부착하시고, 일부 자재의 자재마스터 저장등급과 일치되도록 자재식별꼬리표를 재발급하여 부착하시기 바랍니다.	조치 결과 회보