

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과회보 여부
2	○ 석면해체·제거작업 계획 미수립(◆처 ○부) - 안전보건 업무지침서 「석면류 취급 및 관리」(안전보건-++++) 7.3항 및 ‘충본부 내 병영시설(해군막사) 석면해체 및 처리용역’의 용역시방서 내 과업지침에 따르면, · “석면이 함유된 설비 또는 건축물을 해체하거나 제거하는 작업을 행할 때에는 석면으로 인한 근로자의 건강장해를 예방하기 위하여 석면해체·제거작업 계획을 수립하여야 한다”고 되어 있고, · “계약상대자는 석면이 함유된 천장재를 해체하거나 제거하는 작업을 행할 때에는 석면으로 인한 근로자의 건강장해를 예방하기 위하여 사전에 다음 각 호의 내용이 포함된 석면해체·제거작업 계획을 수립하고, 이에 따라 작업을 수행하여야 한다”고 되어 있다. - 그러나, 충본부에서 수행한 석면해체·제거작업의 규정 준수 여부를 검토한 결과, · 계약상대자가 석면해체·제거작업 전 작업계획을 수립하지 않은 사실이 확인되었다.	석면해체·제거작업 전 작업계획을 누락하는 일이 없도록 재발방지방안(관련 규정에 대한 교육)을 마련할 것	결과회보 불요