

이동형 선량평가실(MDL) 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	개 선 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 요 지

- ❖ 이동형 선량평가실 월간점검표에 현장설비에 맞지 않는 불필요한 점검사항이 들어있고 일부 장비 점검항목이 누락되었으며, 주기적인 점검 미 실시 등으로 이동형 선량평가실 관리가 미흡함.

지 적 내 용

- 방사선보건원 ■부는 방사선 비상 진료체계 운영·교육·훈련, 원전 응급의료체계 구축·운영, 물리적 선량평가 및 연구 등 업무를 담당하고 있다.
- 20□□년 비상의료 시설/장비 보강계획에 따르면,
 - ▽▽▽ 비상 시 효과적인 비상의료구호를 위하여 이동형 선량평가실(MDL, Mobile Dosimetry Laboratory)를 구매하여 ◆발전소에 보관 중이다.
 - 이동형 선량평가실은 트레일러에 탑재된 컨테이너 형태로서 내부에는 전신계측기, 전신오염감시기, 컴퓨터, 무정전전원장치, 디젤발전기, 외부전원 콘센트(220V) 등이 구비되어 있고,
 - ■부에서는 사업소 운영절차서 「이동형 선량평가실(MDL) 운영」(기술-++++)에 따라, 이동형선량평가실의 장비와 차량을 운영하고 있다.
- 그러나, 이동형 선량평가실 현지점검 및 월간점검표를 살펴본 결과,
 - 방사선보건원 장비 관리시스템에 장비 등록 여부, 전신계측기·전신오염감시기 작동, 디젤발전기 기동·정지, 전신계측기 검교정 여부 등을 확인하였으나, 특별한 문제점은 발견되지 않았다.

지 적 내 용(계속)

- 다만, 차량의 월간점검 및 소화기 점검을 수행하지 않거나 무정전전원장치가 작동되지 않는 등 관리상태가 일부 미흡하였고,
- 차량시동 및 보충유 등 불필요한 트레일러 점검 항목은 월간점검 대상에서 삭제할 필요가 있고, 전신계측기 및 전신오염감시기, 디젤발전기의 작동여부 점검 등은 월간점검 대상으로 추가할 필요가 있다.

❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 현장설비에 맞는 점검이 되도록 운영절차서 개정과 철저한 점검 이행을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 할 사 항

방사선보건원장은 이동형 선량평가실(MDL)의 실질적인 점검을 위하여 MDL 월간점검표의 불필요한 점검사항 삭제 및 장비(전신계측기, 디젤발전기 등) 작동여부 추가 등 「이동형 선량평가실(MDL) 운영」 절차서를 개정하시고, 주기점검을 실시하시기 바랍니다.(개선 1)

조치부서 ■부

관련부서