

우수활동사례 명세

일련번호	20##-03	관계부서	◆실											
제 목	중온수 판매 수익 증대를 위한 운전방법 개선													
1. 내 용 ○ 중온수펌프의 최소 유량 *m³을 고려하여 당사에서 최소 공급할 수 있는 열량을 *Gcal/h로 제한함에 따라, 간절기 및 하절기시 열수요량 감소로 수급처인 ㉡㉡에서 제한치 이하로 공급 요구시 열공급 중단사례 발생 ○ 동절기에 열수요의 증가로 ㉡㉡에서 열을 최대로 요청하는 경우, 여러 열생산자가 동시에 열을 생산하므로써 공통배관망의 배관 직경의 한정으로 유량의 제한을 받음에 따라 열공급량을 줄여서 공급하고 있음 ○ 개선 : 기존 중온수 공급온도를 *℃~*℃에서 *℃로 상향 공급 ○ 효과 - 펌프 소비전력을 *% 절감하여 *백만 원/년 전력판매 수익증대 - 중온수펌프의 최소 유량을 *m³으로 적용(인버터 속도제어 반영)함에 따라 최소 공급열량 범위를 *Gcal까지 확대 적용하여 열공급중단 사례 최소화 (계약 *Gcal 대비 *0Gcal 판매로 *억 원/20##년 열판매 수익증대) * 총 수익증가액 *억 원 및 펌프 수명연장 2. 관련부서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">소 속</th> <th style="width: 20%;">성 명</th> <th style="width: 10%;">직 위</th> <th style="width: 20%;">담당업무</th> <th style="width: 30%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">◆실</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고	◆실	F	-	-	
소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고										
◆실	F	-	-											
조치의견	포상추천													