

□ 현지조치사항 통보서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 대규모 정전 대비 비상발전기 운영 관련 비상 연락 체계 구축 필요(▲팀) - 인산염 ☒ 특성 상 장기간 정지 시 인산염 경화 방지를 위한 비상전원이 필요한데 이에대한 대비가 미흡	○ 비상발전기 공급업체 비상 연락망 제어실 비치 등 방안 마련 필요	결과 회보 불요
2	○ 회사 운영비용 절감 노력 필요(△팀) - □□에서는 노무법인(*원/월) 및 법무법인(*원/월)과 계약을 맺어 매월 정기적으로 수수료를 지급하고 있고, 업무용 차량(*원/월), 수족관(*원/월) 등 고정 지출 비용을 지출하고 있음	○ 회사 수익상황 등을 고려하여 고정비용에 대한 절감 방안 마련 및 시행 필요	결과 회보 불요
3	○ 자동심장충격기 사용교육 및 관리 시행(▲팀) - ○●부에서는 「응급의료에 관한」 법률에 따른 자동 심장충격기 의무설치 기관이 아니더라도 자동심장충격기를 보유하고 있는 사업자는 의무설치기관과 동일한 수준으로 신고 및 관리	○ 직원들의 안전과 공공복리를 위하여 사용 교육 및 관리 등을 법령에 따라 이행할 필요가 있음	결과 회보 불요
4	○ 중대재해 예방을 위한 현장점검 미흡사항(▲팀) - 발전소 현장 점검 결과 ●●이 관리하고 있는 각종 설비, 자재, 공기구, 사다리 등이 현장에 방치되어 있어 이에 대한 정리 필요 - 발전소 배기 덕트에서 응축수로 추정되는 물이 떨어지고 있는 부위가 다수 있어 이에대한 개선 대책 수립 필요	○ 작업현장 정리 즉시 시행 및 배기덕트 물떨어짐 조치 필요	결과 회보 불요
5	○ 업무용 차량 주차위반 범칙금 회사비용 처리 부적정(▲팀) - 업무용 차량 운행 중 발생하는 각종 범칙금은 운전자가 부과하도록 해야 하나 회사비용으로 처리한 것은 잘못된 업무처리임.	○ 앞으로는 전직원 교육을 통해 운전자가 처리하도록 개선 필요	결과 회보 불요

. 끝.