

【관계규정 및 판단기준】

- 「산업안전보건법」 제37조(안전보건표지의 설치) 및 「산업안전보건에 관한 규칙」 제256조(부식 방지) 등에 따라 위험요소로부터 적절한 보호조치를 해야 함

【문제점】

- ① (추락 방지조치 미흡) 주배관 설비지역 진입로 추락 경고표지 설치 필요
- ② (배관 및 서포트 부식) 설비 재도장 및 서포트 보강 필요
- ③ (방송설비 설치불량) 가로등 상부 스피커 낙하 위험

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 조치 (현지조치)