

(1)

●기지본부 현장 안전관리 조치 미흡

현지조치 - ●기지본부 ■부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제43조(개구부 등의 방호 조치), 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건), 제20조(출입의 금지), 제302조(전기 기계기구의 접지), 「산업안전보건법」 제114조(물질안전보건자료의 게시 및 교육) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (개구부 안전조치 미흡) 개구부 접근금지 안전띠 설치 및 낙하물 방지 조치
- ② (발끝막이판 설치 필요) 추락방지를 위한 통행로 끝부분 발끝막이판 설치
- ③ (낙하물 사고 위험) 고소작업대 작업반경내 출입 금지 조치
- ④ (접지 미시행) 가설컨테이너 전기기구 설치 시 감전 예방을 위한 접지 조치
- ⑤ (MSDS자료 미게시) 작업전 MSDS 교육 및 현장에 자료 게시
- ⑥ (밀폐공간 측정관리 미흡) 밀폐공간 작업 전 현장점검 체크리스트 작성 조치
- ⑦ (측정기 관리 소홀) 주기적인 교정을 시행하고 적합한 산소농도측정기 패용
- ⑧ (불량 소화기 비치) 작업장별 사용가능 소화기 비치 및 점검 필요 등 16건

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치