

현 지 조 치

제 목 LPG특정사용시설 업소정보 전산관리 미흡

관 련 부 서 전남서부지사

내 용

1. 업무 개요

LPG특정사용시설은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조(액화석유 가스 사용시설의 설치와 검사 등)에 따라 완성검사 증명서를 발급받은 날을 기준으로 정기검사를 실시하고 있으며 이후 「LPG시설검사 업무처리지침」(이하“지침”이라 한다.) 제3-26조(검사표 관리 방법) 제4항을 준수하여 검사 결과와 해당 시설에 대한 업소정보를 공사 전산시스템(이하 “가스피아”라 한다)에 입력하도록 해야 한다.

한편 전남서부지사에서는 감사대상기간(2022.10.01. ~ 2025.10.31.) 동안 관할 지역 내 LPG특정사용시설에 대한 완성검사 및 정기검사를 아래 [표 1]과 같이 총 14,937건 실시하였다.

[표 1] 지역 별 LPG특정사용시설 완성검사 및 정기검사 처리 내역

(단위 : 건)

검사 구분	○○군	○○시	○○군	○○군	○○군	○○군	○○군	○○군	○○군	계
완성 검사	188	132	345	515	416	267	193	272	427	2,755
정기 검사	1564	1331	1903	1618	1750	1233	825	834	1124	12,182
총 계										14,937

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

2. LPG특정사용시설 완성검사 후 지하매설배관 전산관리 미흡


가. 관련규정 및 판단기준

소형저장탱크가 설치된 LPG특정사용시설은 「KGS FU432 상세기준(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사기준)」에 따라 공동주택 등에 해당하는 사용시설의 지하매설 배관은 3년마다 기밀시험을 실시하여야 한다.

이에 따라 공사는 전사시스템(가스피아)을 활용하여 [그림 1]과 같이 시설상세 정보 중 지하매설 배관 및 기밀시험 대상 여부를 체크하고 배관재료, 방식방법 등 필수 항목을 정확히 입력함으로써 차기 연도 정기검사 시 기밀시험 대상 여부를 확인하고 체계적으로 관리할 수 있도록 하였다.

또한 이렇게 입력된 정보를 바탕으로 가스피아의 “배관기밀시험 내역” 및 “정기검사 시 지하매설배관시설 기밀시험 미 실시 현황” 메뉴를 활용하여 전남서부지사 관할 시설의 지하매설배관 현황과 기밀시험 실시 내역 등을 일괄적으로 확인·관리할 수 있도록 하였다.

< 지하매설배관 관리 메뉴 >



※ 자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리/기밀시험’ 화면 일부 발췌

따라서 검사원은 소형저장탱크에 의한 LPG특정사용시설 완성검사 후 지하매설배관 설치 여부를 확인하고 공사 전산시스템(가스피아)에 정확히 입력하여 지하매설배관이 체계적으로 관리될 수 있도록 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전남서부지사에서 감사대상기간 동안에 처리된 LPG특정사용시설 완성검사 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 지하매설배관이 설치되어 있음에도 불구하고 공사 전산시스템에 매설배관 여부, 배관재료, 방식방법 등 관련 정보를 입력하지 않은 사례가 7건 확인되었으며 해당 건에 대해서는 감사기간 중 전산입력 등 수정 조치를 완료하였다.

[표 2] LPG 특정사용시설 지하매설배관 전산관리 부적정 및 조치 현황

연번	업소번호 (시설번호)	업소명	접수번호	저장능력(kg)	시설구분	조치내용
1	***** (****)	‘A’	20**-*****	1,951	공동주택	전산입력 완료 (매설배관 여부 등)
2	***** (****)	‘B’	20**-*****	2,449	공동주택	전산입력 완료 (매설배관 여부 등)
3	***** (****)	‘C’	20**-*****	992	공동주택	전산입력 완료 (매설배관 여부 등)
4	***** (****)	‘D’	20**-*****	2,899	공동주택	전산입력 완료 (매설배관 여부 등)
5	***** (****)	‘E’	20**-*****	942	공동주택	전산입력 완료 (매설배관 여부 등)
6	***** (****)	‘F’	20**-*****	999	공동주택	전산입력 완료 (매설배관 여부 등)
7	***** (****)	‘G’	20**-*****	999	공동주택	전산입력 완료 (매설배관 여부 등)

※ 자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리/기밀시험’ 내역 재구성

3. LPG특정사용시설 완성검사 후 정기검사대상 전산관리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

저장능력이 250kg 이상인 경우와 1종 보호시설³⁾에서 액화석유가스를 사용하는 자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제70조 1항에 따라 액화석유가스 특정사용자로 정의하고 있으며 매년 법정 정기검사를 받아야 한다.

액화석유가스의 안전관리 및 사업법

○ 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제70조 제1항

- ① 법 제44조 제2항에서 “산업통상자원부령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(이하 “액화석유가스 특정사용자”라 한다)를 말한다.
1. 제1종 보호시설이나 지하실에서 액화석유가스를 사용(주거용으로 액화석유가스를 사용하는 경우는 제외한다)하려는 자
 2. 제1호 외의 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
라. 저장능력이 250킬로그램 이상 5톤 미만인 저장설비를 갖추고 사용하는 자 다만 자동 절체기로 용기를 집합한 경우는 저장능력이 500킬로그램 이상 5톤 미만인 저장설비를 갖추고 이를 사용하는 자를 말한다.<이하 생략>

이에 검사원은 완성검사 후 해당 시설이 정기검사 대상(1종 보호시설, 저장능력 250kg이상 등) 인지 여부를 확인하고 그 결과에 따라 아래 [그림 1]과 같이 전산 시스템(가스피아)의 업소/시설관리 메뉴에서 정기검사 대상이면 ‘영업’, 정기검사 면제대상이면 ‘정기면제(액법)’으로 입력하여 관리하여야 한다.

[그림 1] 시설검사 후 검사 주기(영업 상태) 입력 화면 예시

캡처 생략

※자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리’ 화면 일부 발췌

3) 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표1 : 학교, 유치원, 어린이집, 경로당 등

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 전남서부지사에서 감사대상 기간 동안 LPG특정사용시설 완성검사 후 입력한 전산 정보의 적정성을 검토한 결과, 저장능력이 250kg 이상이거나 1종 보호시설임에도 영업 상태를 ‘정기면제(액법)’로 등록하여 정기검사 주기가 부적정하게 설정된 사례가 아래 [표 3]과 같이 7건 확인되었으며 감사 기간 중 해당 시설을 재확인하고 오입력 사항을 수정하여 현지조치 완료하였다.

[표 3] LPG 특정사용시설 정기검사대상 전산관리 부적정 및 조치현황

연번	업소 번호 (시설번호)	업소명	영업상태	등록내용	저장능력 (kg)	검사일	조치내용
1	***** (****)	‘A’	정기면제(액법)	1종 보호시설	100	20**.*.*.**	전산입력 완료 (2종 보호시설 수정)
2	***** (****)	‘B’	정기면제(액법)	2종 보호시설	364	20**.*.*.**	전산입력 완료 (정기검사 대상 수정)
3	***** (****)	‘C’	정기면제(액법)	1종 보호시설	249	20**.*.*.**	전산입력 완료 (정기검사 대상 수정)
4	***** (****)	‘D’	정기면제(액법)	1종 보호시설	40	20**.*.*.**	전산입력 완료 (1, 2종 외 기타 시설 수정)
5	***** (****)	‘E’	정기면제(액법)	1종 보호시설	80	20**.*.*.**	전산입력 완료 (폐지시설 수정)

※자료출처 : 가스피아 ‘업소/시설관리’ 화면 일부 발췌

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전남서부지사장은

위 [표 2] 및 [표 3]과 관련하여 LPG특정사용시설 완성검사 시 지하매설배관이 설치되어 있음에도 매설배관 여부 등 관련 정보를 전산시스템(가스피아)에 입력하지 않거나, 저장능력이 250kg 이상이거나 1종보호시설임에도 영업 상태를 ‘정기면제 (액법)’로 등록하여 검사 주기가 부적정하게 설정되는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)