

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 보호지역 출입통제 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부는 [표 1]과 같이 보호지역 11개소(제한구역 10개소, 통제구역 1개소)를 설정하여 관리하고 있다.

[표 1] ☆☆☆☆본부 보호지역 현황

소관부서	지정구분	지정위치	비고

자료: ☆☆☆☆본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「보안업무시행지침」 제67조(보호지역) 및 제68조(보호지역의 설정방침)에 따

르면 지역본부장은 국가의 비밀보호와 중요 시설장비, 자재 및 재산의 보호를 위하여 [표 2]와 같은 지역을 보호지역으로 설정하도록 되어 있다.

[표 2] 보호지역의 구분

설정구분	보호구역 설정 예시

자료: 「보안업무시행지침」 재구성

그리고 같은 지침 제72조(보호지역 출입자 통제)에 따라 ① 통제구역은 해당구역의 부서장의 승인을 받아 출입하도록 하여야 하고, ② 비인가자는 보호지역을 출입할 수 없도록 통제하여야 하고 출입이 필요하다고 인정되는 경우에는 해당책임자의 승인을 받아 관계직원이 같이 다녀야 하며, ③ 보호지역 관리책임자는 별지 제28호서식에 따른 보호지역(출입제한·통제) 출입자 통제대장을 비치하여 관리책임자의 사전승인을 받은 후 출입하도록 되어 있다.

따라서 각 부서 보호지역 관리책임자는 비인가자의 출입을 통제하여야 하고, 출입이 필요하다고 인정되는 경우 출입자 통제대장을 기록하고 관리책임자의 승인을 받아 출입하도록 조치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부는 감사일 현재(2025. 11. 25.) [그림 1]과 같이 보호지역으로 지정한 전산실(제한구역)과 기계실(통제구역) 출입문을 개방한 채로 관리하면서 출입통제를 하지 않았고,

[그림 1] ☆☆☆☆본부 보호지역 출입문 개방 내역

The image consists of two horizontal rectangular bars stacked vertically. Each bar has a thick black border and a solid black interior. Centered within each bar is white Korean text. The top bar's text reads "전산실(제한구역) 출입문 개방" (Computer Room (Restricted Area) Exit Door Open). The bottom bar's text reads "기계·전기실(통제구역) 출입문 개방" (Mechanical/Electrical Room (Controlled Area) Exit Door Open).

자료: 기계실, 전기실 등 감사인 직접 촬영

☆☆☆☆본부 청사 2층에 위치한 ●●●●●센터는 제한구역으로 지정하였는데도 [그림 2]와 같이 ‘보호지역 출입자 통제대장’을 2022. 7. 6. 이후부터 감사일 현재까지 작성하지 않았고, 출입시간, 용무(출입목적), 입회자 등을 알 수 없는 ‘방문기록대장’이라는 임의 양식을 비치하여 출입자를 기록·관리하고 있었다.

[그림 2] ☆☆☆☆본부 보호지역 출입문 개방 내역

보호구역 출입자 통제대장	☆☆본부 사용 방문자 기록대장	

자료: 해당 대장 감사인 직접 촬영

그 결과 보호지역의 출입통제가 이루어지지 않아 비인가자의 출입으로 인한

보안사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 보호지역 출입문 통제 및 출입자 통제를 철저히 하여 시설보안 업무 수행에 차질이 없도록 하고, 관련 규정을 잘 숙지하도록 관련자 교육을 실시하여 동일한 사례가 발생하지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정

사장(☆☆☆☆본부장)은 「보안업무시행지침」에 따라 전산실, 기계실 등 보호지역으로 설정된 장소에 비인가자가 출입하지 못하도록 출입통제 방안을 마련하고, 제한구역인 ●●●●●센터에 「보안업무시행지침」에 따른 “보호지역 출입자 통제대장”을 비치하여 출입자를 통제·관리하시기 바랍니다.(시정)