

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 중량물의 취급작업 건설기계 작업계획서 미작성

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]지사(이하 ‘[REDACTED]’라고 한다.)는 노후화된 농업기반시설을 보수·보강하여 재해를 사전 예방하고, 기후변화로 인한 집중호우, 가뭄 등에 대비하여 안전한 농업용수 공급 및 영농편의 기반 구축을 위해 [표 1]과 같이 [REDACTED] 수리 시설개보수사업(이하 ‘[REDACTED]’라고 한다.)을 시행하고 있으며

[표 1] 주요 공사 현황

(단위 : 천 원)

지사명	지구명	사업명	주요 공사	총사업비
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

주요 계약현황은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 공사계약 현황

(단위 : 천 원)

계약명	공사계약			준공(예정)일
	계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액	
[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 ■■■지구에서는 수리시설개보수사업을 시행하면서 건설기계 등을 사용하여 중량물(자재 등) 운반작업 공정을 진행하였다.

2. 판단기준

「산업안전보건법」 제38조(안전조치) 제1항제1호에 따르면 사업주는 기계·기구, 그 밖의 설비에 의한 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하도록 규정하고 있으며,

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성)에 따르면 사업주는 차량계 하역운반기계 등을 사용하는 작업 및 중량물의 취급작업을 하는 경우, 근로자의 위험을 방지하기 위하여 해당 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존해야 하며, 조사 결과를 고려하여 [별표 4]의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 규정하고 있다.

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 [별표 4] 건설기계 작업계획서 작성 대상
--

1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업
2. 차량계 하역운반기계¹⁾등을 사용하는 작업(화물자동차를 사용하는 도로상의 주행작업은 제외한다. 이하 같다)
3. 차량계 건설기계²⁾를 사용하는 작업
4. 화학설비와 그 부속설비를 사용하는 작업
5. 제318조에 따른 전기작업(해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정한다)
6. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. 터널굴착작업
8. 교량(상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)의 설치·해체 또는 변경 작업
9. 채석작업

10. 건물 등의 해체작업

11. 중량물의 취급작업

그리고 公社「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따르면 감독원은 시공 단계에서 「산업안전보건법」에 따른 법정 의무이행사항을 검토, 확인, 입회 및 승인 등을 하여야 한다.

따라서 사업주는 「산업안전보건법」 제38조(안전조치) 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성)에 따라 차량계 하역운반기계 등을 사용하여 중량물의 취급작업을 하는 경우, 현장 상태를 사전조사하고 작업계획서를 작성하여야 하며,

감독원은 「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무)에 따라 시공단계에서 「산업안전보건법」 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 건설기계 작업계획서를 검토 및 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■지구에서는 노산양수장 신설을 위해 차량계 건설기계(굴착기 및 향타기)를 사용하면서 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조에 따라 H-Pile 향타 및 강관의 상·하차 작업을 할 공간의 현장 상태를 사전조사하고 작업계획서를 작성하여 감독원의 승인을 거친 후 해당 작업을 진행하도록 해야 하나,

시공사(사업주)가 [그림 1]과 같이 중량물 취급작업 시 추락, 낙하, 전도, 협착,

1) 지게차, 구내운반차, 화물자동차 등

2) 도저형 건설기계, 모터그레이더, 로더, 스크레이퍼, 크레인형 굴착기계, 굴삭기, 향타기 및 향받기, 천공용 건설기계

및 붕괴위험 예방을 위한 안전대책과 관련한 작업계획서를 작성하지 않고 해당 작업을 하였음에도 이에 대해 관리하지 못한 사실이 있다.

[그림 1] '■■■■지구 수리시설개보수사업' 가시설 설치 작업



자료: 건설 현장 사진 촬영(2025. 12. 8.)

그 결과 위험요소(지반, 지장물, 중량물 등)를 제대로 파악하지 못해 크레인 전도, 감전, 중량물 낙하 등 안전사고 발생으로 인한 인적, 물적 손실을 초래할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정을 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장(■■■■지사장)은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 차량계 건설기계 등을 사용하는 작업 및 중량물 취급작업을 하는 경우, 사전조사 및 작업계획서 작성 후 적정성 검토가 이루어지도록 대책 등을 마련 바랍니다.(통보)