

일련 번호 : 대전교통방송 - ②				
대상 부서 : 방송지원국				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 11.	통 보	-	-	-

□ 제 목 : 안전보건경영지침 준수 필요

□ 내 용

1. 업무 개요

공단은 안전사고 예방을 위해 유해위험작업으로 분류된 특정 작업의 허가·수행 시에는 안전보건경영지침(KR-SHG-06^{*})에 따르도록 하고 있다.
 * KR-SHG-06: 유해위험작업을 수행할 경우, 해당 작업 근로자는 사전에 안전작업허가서를 작성하여 관리감독자에게 승인(결재)을 받아야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「안전보건경영지침」에 따르면, 사고발생 가능성이 높은 전기 작업 등은 안전작업 허가절차에 따라 작업을 실시해야 한다.

※ 2024년 고용노동부 안전관리수준 평가에서 안전작업 허가절차 미준수를 지적 → 이에 따라 안전경영실은 「안전작업허가 이행 요청(안전경영실-2047, 2025.06.27.)」 허가절차 준수를 공문으로 안내

[표 1] 안전작업 허가절차

안전작업허가서

안전작업허가서

① 안전작업허가 등록

② 안전작업허가 결재

③ 작업 전 현장 확인 및 체크

④ 출력 본 기록보관

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 대전교통방송은 안전경영실로부터 안전작업 허가절차를 준수하라는 공문을 수신하였음에도 이를 제대로 숙지하지 않고, 2025년 7월 23일 무정전전원장치(UPS) 소모품 교체 작업을 실시하면서 안전작업 허가절차를 준수하지 않았다.

[표 1] 무정전전원장치(UPS) 소모품 교체 작업 현황

작업명	무정전전원장치(UPS) 소모품 교체 작업
작업일시	2025. 7. 23.
작업내용	UPS 1호기 콘덴서 등 소모품 교체
소요예산	1,980,000원

☐ 관계부서 의견

방송지원국은 관련규정을 제대로 숙지하지 못했음을 인정하고 앞으로 위험작업을 실시할 때는 반드시 안전작업 허가절차를 준수하겠다는 의견을 제시했다.

☐ 조치할 사항

방송지원국장은 안전보건경영지침에 따라 안전사고 예방에 만전을 기해주시기 바랍니다. (통보)