

통 보

제 목 에너지 효율향상사업(EERS) 지원금에 관한 사항

소 관 기 관 ●●●●

조 치 기 관 ●●●●

내 용

1. 업무개요

우리 공단은 건물 및 설비의 에너지 효율 향상과 온실가스 감축을 위한 관리 업무를 수행하고 있으며, 는 [표 1]과 같이 온실가스 감축을 목적으로 고효율 기기 설치비용을 지원하는 에너지효율향상사업(EERS)을 매년 시행하고 있다.

[표 1] xxx년 에너지효율향상사업 지원대상 및 기준

지원품목	지원대상	지원기준	지원한도
고효율 변압기	고효율 변압기 교체 지원 - (지원기기) ●●●●에 등록된 고효율 변압기	용량별로 1,600~5,900 천원/대	100백만원
고효율 펌프	일반 펌프를 고효율 펌프로 교체하는 고객 - (지원기기) ●●●●에 등록된 고효율 펌프	용량별로 216~2,754 천원/대	100백만원
고효율 인버터	부하기기에 제어판넬, 리액터, 노이즈필터가 포함된 고효율 인버터(용량 3.7 ~ 220kw)를 신설하는 고객 - (지원기기) ●●●●에 등록된 고효율 인버터	용량별로 327~6,358 천원/대	200백만원
고효율 LED	기존 조명기기를 효율 1등급 또는 고효율인증 LED로 교체 시 절감전력 합계가 0.4kw 이상인 고객 - (지원기기) ●●●●에 등록된 효율 1등급 또는 고효율인증 LED	절감kw당 77천원	100백만원
사회복지시설 냉난방기	노인복지법·아동복지법·장애인복지법에 의거 설립된 사회복지시설	제품가격의 50%	16백만원
프리미엄 전동기	고효율등급(IE2)이하 저압 3상유도전동기를 프리미엄등급(IE3)으로 교체 시 총 절감전력의 합계가 0.2kw 이상인 고객 - (지원기기) ●●●●에 등록된 프리미엄등급 저압 3상유도전동기	900천원/ 절감전력kw	100백만원
희생제동장치	엘리베이터에 설치된 저항제동장치를 희생제동장치 또는 희생제동 기능이 적용된 제어반으로 교체하는 고객 - (지원기기)  또는 >>>> 승인 제품	7.5~110kw	100백만원
고효율 터보압축기	루츠블로어, 스크루블로어, 링블로어를 고효율 터보압축기로 교체하는 고객 - (지원기기) ●●●●에 등록된 고효율 터보압축기	용량별로 3,000~12,000 천원/대	100백만원

2. 관계법령 및 판단기준

공단 [REDACTED]에서는 「직제규정 시행세칙」 별표 5(부서별 업무분장)에 따라 XXXX년부터 에너지효율향상사업 관련 사항을 각 소속기관에 안내하였으며, XXXX년에도 공문([REDACTED]-XXXX호(XXXX.XX.XX.), [REDACTED]-XXXX호(XXXX.XX.XX.))을 통해 시설물 현황 및 사업 추진계획 제출을 요청하고, 고효율기기 설치 비용을 지원하는 사업에 대해 안내하였다.

따라서 각 소속기관은 에너지효율향상사업 지원 대상 설비를 도입하는 경우 [REDACTED]의 기준에 따라 지원금 신청 여부를 사전에 검토하고, 신청 요건을 충족할 경우 기한 내 이를 신청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 [REDACTED] · [REDACTED] · [REDACTED] 종합감사 시 [REDACTED]은 XXXX년 XX월 [REDACTED]의 사전 수요조사 시 급수펌프 교체 예정 시기를 XXXX년으로 제출하였음에도 같은 해 XX월 [REDACTED] 급수펌프 XX대를 [표 2]와 같이 교체한 사실이 확인되었다.

[표 2] 기계실 급수펌프 교체 사항

[단위: 천원, 부가세포함]						
구분	교체 제품	제품규격	설치장소	계약금액	검수일자	비고

또한, 해당 설비의 규격을 확인한 결과, 교체된 급수펌프는 [REDACTED]에 등록된 고효율 펌프로서 에너지효율향상사업(EERS) 지원 대상에 해당하여 [REDACTED]의

사업 기준에 따라 XXXX년 XX월 XX일까지 지원금 신청이 가능한 사항이었음에도 해당 설비 교체와 관련된 지원금 신청을 진행하지 않은 사실이 확인되었다.

관계기관 의견 ●●●●은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항 ●●●●은

향후 유사 사업 추진 시 관련 법령, 지침 및 공고사항을 철저히 확인하여 지원금 신청 가능 여부를 사전에 검토하고, 신청 누락이 발생하지 않도록 내부 관리절차를 강화하시기 바랍니다. (통보)