

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
30	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	기 타	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 고장정비 작업오더(CM02)의 설비이상 통지(M2) 미발행

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ▣발전소, ▢발전소

내 용

1. 업무 개요

♠본부 및 예하 수력발전소의 자재 담당부서는 자재를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-**-*) 7.1(통지 발행)과 7.4(작업오더 발행)에 따르면, 설비이상 통지(M2)와 고장정비 작업오더(CM02) 발행을 아래와 같이 명시하고 있다.

수력양수 표준절차서 「통지발행 및 정비작업 처리」(ISO표준-01-**-*)

7.1 통지 발행

7.1.1 드림스 발전운영의 통지생성 메뉴를 선택한 후 통지유형을 설정한다.

가. M1: 작업요청(설비이상 상태가 아닌 작업요청사항)

나. M2: 설비이상(설비이상 상태로 조치가 요구되는 작업요청사항)

7.1.2 M1(작업요청) 및 M2(설비이상) 통지발행

주1) M1, M2 통지 선별시 붙임 8.11 정비통지(M1/M2) 발행기준 참조

7.4 작업오더 발행

7.4.1 설비부서에서는 「06. 조치」로 분류된 통지의 내용을 확인하고 필요시 아래 사항을 반영한 작업오더를 생성한다.(중략)

주4) 오더유형

- 작업지시(CM01 / 설비고장 외의 점검·정비작업), 고장정비(CM02 / 설비고장에 의한 작업), 긴급고장정비(CM03), 시설영선(CM09)

7.4.2 오더설계자는 관련 기술기준, 기술검토 내용 및 작업부서의 작업 수행 능력을 확인한 후 작업설계를 해야 하며 아래의 해당정보를 명확하고 구체적으로 입력한 후 작업 오더의 「사용자상태」를 「02. 문서」로 변경한다.

가. (헤더데이터) 정비대상 기능위치 및 설비, 작업장, PM 활동유형, 우선순위, 작업 시작일 및 종료일 지정 등(생략)

7.17 정비결과 확인

7.17.2 단, 설비이상(M2) 통지인 경우 고장정보/작업결과 등 작업내용을 해당통지에 입력한다.

3. 감사결과 확인된 문제

20□□. 9.부터 20□◎. 9.까지 생성된 고장정비 작업오더(CM02)를 살펴본 결과, 일부 고장정비 작업오더에서 설비이상 통지(M2)가 발행되지 않은 사례가 있음을 확인하였다.

설비이상 통지(M2)가 발행되지 않고 고장정비 작업오더(CM02)만 발행되면 오더 종결 처리 시 연계되는 통지의 고장 설비의 고장품목, 고장원인, 작업방법 등 항목이 작성되지 않아 설비의 고장 원인과 조치 내역을 잘 관리할 수 없게 된다.

관련자 의견 감사결과를 수용하면서 설비이상 통지를 발행하고 작업오더를 작성하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

- ① 설비고장 통지 없이 종결된 고장정비 작업오더에 대하여 설비고장 통지(M2)를 생성하여 정비품목(고장품목, 고장원인, 작업방법) 등을 입력 후 해당 고장정비 작업오더와 연계하시고,(시정 1)
- ② 설비 고장의 경우 설비고장 통지(M2)를 발행한 후 고장정비 작업오더(CM02)를 생성하여 조치하도록 재발방지 방안(예를 들면, 통지 및 작업오더 발행 절차에 관한 부서 교육)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 1)