

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 불일치품목 보고서 발행 미흡

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ●부

내 용

1. 업무 개요

♠본부의 설비담당부서는 발전소 설비의 정비 및 관리 업무 등을 담당하고 있고, ●부는 수력발전설비 품질관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「품질보증규정」 제26조(품질보증감사·진단)에 따르면, “품질보증부서는 품질관련 업무를 품질보증계획서에 따라 체계적으로 수행하고 있는지의 여부를 확인하기 위하여 정기 또는 수시로 진단을 하여야 한다” 라고 되어 있다.

그리고 동 규정 제23조(불일치품목의 관리) 및 「ISO 9001 불일치품목보고서 발행 및 관리」(ISO품질-00-+**) 6.10항에 따르면, “정상정비의 경우 통지/오더에 따라 정비작업을 수행하되, 신뢰성 등급(A) 품목의 분해 정비 시 중요기능의 결함 및

손상이 발견되면 NCR²⁰⁾을 작성한다” 라고 되어 있고, 6.11항에 의하면 “예방정비의 경우 오더에 따라 정비작업을 수행하되, 신뢰성 등급(A) 품목의 계획된 정비 항목 이외의 중요 기능의 결함 및 손상이 발견되면 NCR을 작성한다. 단, 주기적인 교체 등 계획된 예방정비의 경우는 NCR을 작성하지 않는다” 라고 규정하고 있다.

따라서 품질담당자는 NCR을 포함한 품질 관련업무를 정기 또는 수시로 진단을 실시하여야 하고, 실무부서에서는 발전소 경상·예방정비 시 신뢰성 등급 (A) 품목에 대한 불일치사항 발견 시 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

♠본부에서 시행한 정비를 점검한 결과 신뢰성 등급(A) 관련 고장정비 4건 수행되었는데, ‘하부 가이드 베어링 마모’ 등 단순한 고장이 아닌 주요기능의 결함 및 손상에 해당하는 건이기에 NCR 발행이 필요하나, 해당 건에 대해 NCR이 발행되지 않았다.

관련자 의견 관련 부서는 감사의견을 수용하면서 향후 절차서에 따라 신뢰성 등급(A) 설비 고장 시 불일치 품목 여부를 검토하여 NCR을 작성·발행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

경상·예방정비에 대해 신뢰성 등급(A) 설비고장 관련해서는 불일치사항이 발견되면 관련 절차에 따라 NCR을 발행하여 처리될 수 있도록 전 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보 1)

20) NCR(불일치 품목): 요구사항(Requirement)의 불충족으로서 품목의 품질을 불만족하거나 불확실하게 하는 결함