

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [4] 신증설 업무처리 미흡

관 계 부 서 : 서산지사, 서천지사

조 치 부 서 : 서산지사, 서천지사

내 용

1. 업무 개요

대전세종충남본부 서천지사는 [표 1]과 같이 ▲▲▲의 상용전력 1,000kW를 2,500kW로 증설 접수 및 송전하였고, 서산지사는 □□□(대표고객 600kW) 구내에 □□□(교육용전력 50kW)을 교육용전력으로 접수 및 송전하였다.

[표 1] 전기사용계약 내역

고객번호	전기사용장소	계약종별	계약전력(kW)		공급선로	송전일자	공급변전소
익명화	익명화	일반(을)	증설	2,500	익명화	'21.05.14	익명화
		예비(갑)	신설	1,000	익명화	'07.12.28	
익명화	익명화	교육용	대 표	600	익명화	'12.10.18	익명화
익명화		교육용	공동	50	익명화	'25.11.27	

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관(이하 ‘약관’)」 제63조에 따르면 예비전력의 계약전력은 원칙적으로 상용전력과 동일하게 적용하나 고객이 희망하는 경우에는 상용전력의 계약

전력 이내에서 상용전력과 다르게 결정하며, 「영업업무처리지침(이하 ‘지침’)」에 따르면 계약전력 산정, 보호장치의 특성 검토 등을 위해 수전설비 도면을 제출하도록 하고 있다.

또한 ‘약관’ 제58조에 따르면 교육용전력은 법률에 따른 학교 및 평생교육시설과 특별법에 따른 학력인정 외국교육기관, 법률에 따른 도서관·박물관·미술관·과학관, 지방교육자치에 관한 법률에 따라 위임된 교육감 직속기관으로 세칙에서 정하는 학생 교육원 및 수련원에 해당하는 경우 적용하도록 하고 있다.

그리고 「전기계기업무기준」에 따르면 내선 담당부서는 도면검토 시 변압기 용량, 예비전력 사용에 따른 인터록장치 등 필수 검토사항에 대하여 확인한 후, 전기사용 신청내용과 고객 수전설비 구성의 일치 여부를 신규 접수부서로 전달하여 전기사용 접수 및 계약에 정확히 반영되도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 서천지사 관내  등 2회선(상용 및 예비) 고객 10호의 신증설 업무처리 내용을 확인한 결과, ‘’ 고객은 기존 계약전력 1,000kW를 2,500kW로 증설신청(2021.5.3)하면서 전기사용신청서, 수전설비 도면 등을 [그림]과 같이 제출하였으나, 접수담당자는 상용전력만 증설 접수한 후 예비전력 증설을 누락한 채 내선담당자에게 송전의뢰 하였고, 내선담당자는 영업배전정보시스템(이하 ‘시스템’) 에러로 도면검토업무가 배부되지 않았다는 사유로 고압고객의 수전설비 도면을 검토하지 않았고 현장 확인 없이 송전하였다.

[그림] ▲☎️ 전기사용신청서 및 수전설비 도면

전기사용신청서	수전설비 도면
관련 증빙 익명화	관련 증빙 익명화

따라서 ‘▲☎️’ 상용전력 증설 시 예비전력(갑) 증설을 누락하고 송전하여 표준시설부담금과 전기요금을 [표 2]와 같이 과소청구하는 등 신규업무를 미흡하게 처리하였다.

다만, 접수 및 내선담당자는 ① 예비전력에 대한 고객의 증설요청이 없었고, 시스템 에러가 있었다는 점, ② 3급 사업소의 입사 2년차 신입사원으로 신규업무에 대한 지식이 충분치 않았고, 상용 및 예비전력 2회선 업무경험이 없었다는 점 등을 감안할 필요가 있다.

[표 2] 전기요금 과소청구 내역

고객명	고객번호	계약종별	계약전력(kW)		추가청구(원)		
			誤	正	시설부담금	전기요금	합계
익명화	익명화	예비 전력(갑)	1,000	2,500	58,500,000	7,442,656	65,942,656

또한 서산지사 관내 ‘○○●’ 또는 ‘●●-’에 대한 계약사항을 시스템으로 검색한 결과 [표 3]과 같이 교육용전력 1건, 일반용전력 5건 등 6건이 확인되었고, 그 중 계약종별을 달리 적용하고 있는 교육용전력 1건에 대하여 업무처리 내용을 확인한 결과, 신규 접수 시 증빙서류가 없었음에도 교육용전력을 적용하였고 감사일 현재까지 증빙서류가 제출되지 않고 있음에도 교육용전력을 적용받아 [표 4]와 같이 전기요금이 과소 청구되는 등 신규업무 처리가 미흡하였다.

[표 3] ●●-○○● 계약종별 적용 내역

구분	고객명	상호	고객번호	계약종별	계약 전력	송전 (변경)일
1	익명화	익명화	익명화	일반(갑)저압	5kW	'20.10.12.
2	익명화	익명화	익명화	일반(갑)저압	5kW	'13.01.09.
3	익명화	익명화	익명화	일반(갑)저압	5kW	'21.08.13.
4	익명화	익명화	익명화	일반(갑)저압	25kW	'24.12.10.
5	익명화	익명화	익명화	일반(갑)고압	100kW	'26.01.05.
6	익명화	익명화	익명화	교육(갑)고압	50kW	'25.11.27.

[표 4] 전기요금 과소청구 내역

구분	고객명	고객번호	계약전력	계약종별		추가청구(원)
				誤	正	
1	익명화	익명화	50kW	교육(갑)고압	일반(갑)고압	340,064

관계자 의견

서천지사 접수담당자는 증설에 대한 업무처리가 미흡하였다고 답변하였으나 상용전력 증설 시 예비전력(갑) 증설에 대한 고객의 별도 요청이 없었음을 피력

하였고, 내선담당자도 도면검토 등 업무처리가 미흡하였다고 답변하였으나 업무 처리 당시 시스템 에러로 도면검토 업무가 배부되지 않았음을 피력하였다.

조치할 사항

서산지사장은

- ① 착오적용한 계약종별을 일반용전력으로 계약정상화하여 주시고, (시정)
- ② 과소 청구된 전기요금을 추징하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

서천지사장은

- ① 예비전력(갑) 계약전력을 계약정상화하여 주시고, (시정)
- ② 과소 청구된 표준시설부담금 및 전기요금을 추징하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
4	시 정 4 통 보 2	추 징 [66,282,720원]	-	서산지사 서천지사	서산지사 서천지사