

일련번호	◆◆◆◆-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2021년도 ◆◆◆◆◆사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 지정 요구 사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2021. 4. 14.

◆◆◆◆공단 감사반장 ○○○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
◆◆◆◆◆사무소	2021	현지조치	-	-

제 목 : 직원식당 LPG가스용기 안전장치 설치 필요

(현 황)

- 「산업안전보건법」 제38조(안전조치)에 따르면 사업주는 위험(폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등)으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 취하도록 되어 있음.

(위법부당내용)

- ◆◆◆◆◆사무소에서는 직원식당용 LPG가스 용기를 식당 창문 밖에 보관하여 사용하고 있으나, LPG가스 용기에 대한 안전장치가 없어 강풍 등 외부요인에 의한 안전사고 위험에 노출되어 있음.

- 현황사진



(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【◆◆◆◆◆사무소】
 - LPG가스 용기 안전장치 설치