

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처리요구일로부터 3월 이내

(행정상 개선)

제 목 △△△△△(△△△△△) 내 소방설비 보완 필요

관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△

내 용

1. 업무처리기준

- 『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』 제2조(정의) 제1호에 의한 ‘소방시설’이란 소화설비, 경보설비, 피난구조설비, 소화용수설비, 그 밖에 소화활동설비로서 대통령령으로 정하는 것을 말하며, 동조 제3호에 의한 ‘특정소방대상물’이란 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 대통령령*으로 정하는 것을 말한다.

※ 특정소방대상물 분류 중 공공업무시설(국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관의 건축물로서 근린생활시설에 해당하지 않는 것

2. 현황 및 지적내용

- △△△△△△△△△△은 상황실장 포함 총 9명이 4교대 근무를 실시하고 있으며(당일 18:00 ~ 익일 09:00시 까지는 2명이 △△△△△ 내 근무), △△△△△에 설치 된 다수의 전산기기(24H 가동) 운용을 위해 별도의 △△△△△을 구축·운영 중에 있음.

<표. 10> △△△△△△△△△△ 내 소화설비 현황

구분	명칭	수량	비고
△△△△△	연기감지기	1	
	분말소화기	1	
△△△△△	HFC-236fa 축압식 소화기	2EA	

- 근무 공간인 △△△△△에는 화재 발생시 조기 진화 등을 위한 연기감지기(1EA), 분말소화기(1EA) 등의 소화설비가 적정하게 구비 되어 있으나, △△△△ 내 다수의 전산기기 운영을 위한 △△△△△은 소음 및 미관저해 등의 사유로 차폐 되어 있어 화재발생 등 위급상황에 취약함에도, 축압식 소화기(HFC-236fa) 2EA만 배치되어 있어 소방 설비의 보완이 필요한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항