

감사결과처분요구서

일련번호	9	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△ △△△△△ (△△△△△ △△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△△ △△△△△
(행정상 권고)

제 목 △△△△분야 정보화시스템 운영 개선방안 마련
관 계 기 관 △△△△△ △△△△△
내 용

1. 업무처리기준

- 정부 『물품관리업무 매뉴얼』 제3절에 따르면 소프트웨어와 같은 물품관리법 일부적용 배제물품도 해당 물품의 특성을 고려하여 그 물품의 효율적이고 적절한 관리에 필요한 사항을 정하여 관리 하여야 함
- △△△△△는 「△△△△△-1187호(2017.07.10.), △△△△△-1039호(2018. 07.09.), △△△△△-889호(2019.04.30.), △△△△△-813호(2020.04.08.)」 등에 따라 △△△△△분야 정보화 시스템을 설치 운영 중임
- △△△△△ △△△△△는 「국립공원 통합방재시스템 운영 철저(△△△△△-1328호, 2018.05.25.)」 를 통하여 통합방재시스템에 대한 점검 결과 일부 사무소에서 점검결과 미입력, 점검 주기 불규칙 등의 사항이 확인됨에 따라 시스템에 대한 정기보고 기준일을 지정하고, 입력 및 관리에 철저를 기하도록 지시함

※ 통합방재시스템 정기보고 기준

구 분	안전점검의 날	안전관리 전담자 실적	탐방객 안전교육	재난취약지 구 정비	재난예경보시 스템 점검	재난예경보시스 템 장비 유지관리	대피소 훈련	급경사지 점검	추락위험지역 점검
보고완료일	당월 10일	익월 5일	익월 5일	당월 25일	당월 10일	당월 25일	익월 5일	당월 25일	당월 25일
비고				6~12월		정비시	분기 종료후		

2. 현황 및 지적내용

○ △△△△△ 소관 정보화시스템 설치 운영 현황

구 분	사업년도	총 사업비	설치 대수	점검주기	유지관리예산 확보 여부	유지관리 매뉴얼 보유 여부	비 고
자동통제시스템	2018~2021	5,123백만원	338	일일, 월간, 분기	○	보유	본사통합 유지관리
지능형CCTV	2020~2021	3,850백만원	89	일일, 월간, 분기	○	보유	
탐방로 입구CCTV	2017~2018	8,460백만원	599	일일, 월간, 분기	○	보유	
낙석계측시스템	2018	1,960백만원	1식	매월 1회	-	보유	

출처: 부서 제출 자료 재구성

- △△△△△에서는 2017년부터 국립공원 내 안전관리 예방 및 모니터링을 위해 정보화시스템을 운영하면서 시스템별 점검주기를 설정하여 각 시스템 일일, 월간, 분기별 시행 중이며 관련 예산도 반영 되어 있으나
- 하지만 낙석계측시스템의 경우 2021년 사무소 종합감사 시 전원 공급 문제 파손 등의 사유로 미 운영된 채 방치되어 지적된 사례가 발생하였으며 2022년에도 별도의 유지관리 예산도 반영되어 있지 아니한 것으로 확인됨

※ 000사무소: 2019년~2020년 평균 가동율 33.75%(통보) / 000사무소: 2020년~2021년 설비 파손 방치(신분 조치, 시정)

○ 또한, 공단에서 운영 중인 통합방재시스템 중 재난 예·경보시스템 점검 현황에 대하여 감사일 현재(2021.11.18.) 점검한 결과, 아래와 같은 사항이 확인됨

※ 재난 예·경보시스템 점검 결과(대상기간 2018년 6월~2021년 11월)

구 분	점 검 결 과	점검 미이행 현황
감시국/통제국	전체 1,463건 중 1,463건 점검 완료	
우량국/수위국	전체 3,750건 중 20건(0.53%) 미점검	△△△△(19년6월, 21년1월), △△(18년7월)
경보국/중계국	전체 7,014건 중 59건(0.84%) 미점검	△△△△(19년6월, 21년1월), △△(18년7월), △△(21년8월)
AWS	전체 2,819건 중 8건(0.28%) 미점검	△△△△(19년6월), △△(18년7월), △△△△(18년9월, 18년10월)
문자전광판	전체 9,665건 중 34건(0.35%) 미점검	△△△△(19년4월), △△△△(19년6월, 21년1월), △△(18년7월), △△△△(18년9월, 20년5월), △△(20년12월), △△(20년7월, 20년8월)

- 아울러, 산불일보의 경우 감사일 현재(2021.11.17.) 전체 29개 사무소 중 △△△△△△△△△△△△△△ 등 22개 사무소의 경우 기상정보, 비상근무 현황 등 산불일보를 적절하게 입력하였으나, △△△△△△△△△△△△△△ 등 7개 사무소의 경우 산불일보를 입력하지 않은 것으로 확인됨

- △△△△△ △△△△△는 통합방재시스템 운영 현황에 대한 전반적인 점검을 이행하고 업무분야별 전산보고의 필요성에 대한 재검토, 업무분야별 책임담당자를 지정하고 정기적인 점검 이행 후 점검결과를 기록·통보하는 등 통합방재시스템 운영을 내실화할 수 있는 개선 방안 마련이 필요한 것으로 판단됨

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△ △△△△△】

낙석계측시스템에 대한 별도의 유지관리 예산을 확보(반영) 하도록 하여 시스템의 안정적 운영을 하도록 하고, 통합방재시스템 운영 현황에 대한 전반적인 점검을 이행하여 업무분야별 전산보고의 필요성에 대한 재검토, 업무분야별 책임담당자를 지정하고 정기적인 점검 이행 후 점검결과를 기록·통보